

# **MAGTECH**

## ***Wentylacja-Klimatyzacja***

***ul. Podlipie 2, 32-625 Skidziń***

NIP-5492397772, REGON 122924764, Tel. 600/ 321 653, 696/780 977

mail: magtech1@interia.pl

ING Bank Śląski 69 1050 1445 1000 0091 3879 5118

Oświadczam dnia 20.04.2015r.

## **PROTOKÓŁ POMIARÓW WENTYLACJI**

### **I. Przedmiot**

Pomiar wydajności wentylacji grawitacyjnej w Pracowni Mammograficznej urządzeniem CFM Master 8901.

### **II. Wykonawca**

MAGTECH Magdalena Łysek Skidziń ul. Podlipie 2

### **III. W Wyniku pomiaru stwierdzono:**

1. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu mammografii sprawna.

Wydajność wentylacji po przeliczeniach poprzez kratkę wentylacyjną o wymiarach 150x250 wynosi 210m<sup>3</sup>/h. Kubatura pomieszczenia wynosi około 40m<sup>3</sup> co daje 5 krotną wymianę powietrza.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**MAGTECH** Magdalena Łysek  
ul. Podlipie 2, 32-625 Skidziń  
NIP 5492397772 R-122924764  
tel. 600 321 653