P01 – PODŁOGA NA GRUNCIE – POSADZKA GRESOWA – POMIESZCZENIA TECHNICZNE

1. Zasadzka obwodowa wykonana z XPS – gr. 2cm.
4. Płyta: posadzkowa - wylewana na ławy - gr. 10cm.
5. Środek gruntujący beton.
6. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
7. Warstwa wyrównująca powierzchnię - zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na warunki REMMERS DICHTSPACHTEL - gr. max 3cm (w zagłębieniach do 5cm).
8. Beton C20/25 zbrojony fibrą - zbrojenie rozproszone w ilości wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych posadzek, powierzchnia dylatowana na pola max 50m2 - gr. 12cm.
9. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
10. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
11. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
12. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
13. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
14. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
15. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa o szerokości 100cm od ścian – styropian ekstrudowany XPS 300,– gr. 10cm,
16. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
17. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
18. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

A – wykończenie ścian wg odrębnego opracowania.
B – miejsca przerw wlejcu postylgania tapicerka – REMMERS KEISOL C.
C – ciekli – wg odrębnego opracowania.

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P02 – PODŁOGA NA GRUNCIE – POSADZKA GRESOWA

1. Zasadzka obwodowa wykonana z XPS – gr. 2cm.
4. Płyta: posadzkowa - wylewana na ławy - gr. 10cm.
5. Środek gruntujący beton.
6. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
7. Warstwa wyrównująca powierzchnię - zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na warunki REMMERS DICHTSPACHTEL - gr. max 3cm (w zagłębieniach do 5cm).
8. Jastrych cementowy klasa C16, F2 zbrojony siatką syntetyczną, dylatowany na pola max 30m2 -gr. 8cm.
9. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
10. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
11. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
12. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
13. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
14. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
15. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa o szerokości 100cm od ścian – styropian ekstrudowany XPS 300,– gr. 10cm,
16. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
17. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
18. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

A – wykończenie ścian wg odrębnego opracowania.
B – miejsca przerw wlejcu postylgania tapicerka – REMMERS KEISOL C.
C – ciekli – wg odrębnego opracowania.

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P03 – PODŁOGA NA GRUNCIE – POSADZKA GRESOWA – CHŁODNIA

1. Zasadzka obwodowa wykonana z XPS – gr. 2cm.
4. Płyta: posadzkowa - wylewana na ławy - gr. 10cm.
5. Środek gruntujący beton.
6. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
7. Warstwa wyrównująca powierzchnię - zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na warunki REMMERS DICHTSPACHTEL - gr. max 3cm (w zagłębieniach do 5cm).
8. Beton C20/25 zbrojony fibrą - zbrojenie rozproszone w ilości wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych posadzek, powierzchnia dylatowana na pola max 50m2 - gr. 12cm.
9. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
10. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
11. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
12. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
13. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
14. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
15. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa o szerokości 100cm od ścian – styropian ekstrudowany XPS 300,– gr. 10cm,
16. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
17. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
18. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

A – wykończenie ścian wg odrębnego opracowania.
B – miejsca przerw wlejcu postylgania tapicerka – REMMERS KEISOL C.
C – ciekli – wg odrębnego opracowania.

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



D1 – silikon wodoszczelny, trwałoelastyczny,
D2 – folia tekstylowa, impregnowana,
osadzana pod/wgłąb belek
D3 – cokół wykonany z płyt
grzewczych XPS – wysokość zgodna z PW
posadzek,

P04 – PODŁOGA NA GRUNCIE – POSADZKA GRESOWA – POMIESZCZENIA MOKRE

2. Zasadzka obwodowa wykonana z XPS – gr. 2cm.
4. Płyta: posadzkowa - wylewana na ławy - gr. 10cm.
5. Warstwa wyrównująca powierzchnię wyrównawcza na klejeniu na wysokość wskazany ceramicznej kolany.
6. Środek gruntujący beton.
7. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
7. Warstwa wyrównująca powierzchnię - zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na warunki REMMERS DICHTSPACHTEL - gr. max 3cm (w zagłębieniach do 5cm).
8. Jastrych cementowy klasa C16, F2 zbrojony siatką syntetyczną, dylatowany na pola max 30m2 -gr. 8cm.
9. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
10. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
11. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
12. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
13. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
14. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
15. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa o szerokości 100cm od ścian – styropian ekstrudowany XPS 300,– gr. 10cm,
16. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
17. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
18. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

A – wykończenie ścian wg odrębnego opracowania.
B – miejsca przerw wlejcu postylgania tapicerka – REMMERS KEISOL C.
C – ciekli – wg odrębnego opracowania.

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P05 – PODŁOGA NA GRUNCIE – POSADZKI BEZ DYLATACJI

1. Wykonywany beton, środkiem zabezpieczającym przed wnikaniem słoju hydroizolacyjnego – dostawcy,
2. Płyta zbiorowa wg projektu konstrukcji gr. – 25cm,
3. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
4. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa XPS 300,– gr. 10cm.
5. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
6. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
7. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
8. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
9. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
10. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
11. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P06 – PODŁOGA NA GRUNCIE – POSADZKA BETONOWA I GRESOWA – MASZYNOWNIA DZWIGU

1. Wypoziomowany betonu chudy nullkowanie betoj zabezpieczającą przed wnikaniem słoju hydroizolacyjnego.
2. Płyta wylewana z bloczków betonowego WB 24/V/2x30cm na zaprawie cementowej,
3. Płyta: posadzkowa wylewana na ławy - gr. 10cm.
4. Środek gruntujący beton.
5. Beton C20/25 zbrojony fibrą, zbrojenie rozproszone w ilości wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych posadzek, bez dylatowania konsyste - warstw) płyty - gr. 12cm.
6. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
7. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa o szerokości 100cm od ścian – styropian ekstrudowany XPS 300 – gr. 10cm,
8. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
9. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
10. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
11. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
12. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
13. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
14. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P07 – PODŁOGA NA GRUNCIE Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ, PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ – POSADZKA GRESOWA

1. Płyta: posadzkowa - wylewana na ławy - gr. 10cm.
2. Środek gruntujący beton.
3. Jastrych cementowy klasa C16, F2 zbrojony siatką syntetyczną, dylatowany na pola max 30m2 -gr. 8cm.
4. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
5. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
6. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
7. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
8. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
9. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa o szerokości 100cm od ścian – styropian ekstrudowany XPS 300,– gr. 10cm,
10. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
11. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
12. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P08 – PODŁOGA NA GRUNCIE Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ, PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ – POSADZKA GRESOWA – POMIESZCZENIA MOKRE

1. Płyta: posadzkowa - wylewana na ławy - gr. 10cm.
2. Środek gruntujący beton.
3. Jastrych cementowy klasa C16, F2 zbrojony siatką syntetyczną, dylatowany na pola max 30m2 -gr. 8cm.
4. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
5. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
6. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
7. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
8. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
9. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa XPS 300,– gr. 10cm,
10. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
11. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
12. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P09 – PODŁOGA NA GRUNCIE Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ, PRZY ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ – POSADZKA GRESOWA – POMIESZCZENIA TECHNICZNE

1. Płyta: posadzkowa - wylewana na ławy - gr. 10cm.
2. Środek gruntujący beton.
3. Beton C20/25 zbrojony fibrą, zbrojenie rozproszone w ilości wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych posadzek, bez dylatowania konsyste - warstw) płyty - gr. 12cm.
4. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
5. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa o szerokości 100cm od ścian – styropian ekstrudowany XPS 300 – gr. 10cm,
6. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
7. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
8. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
9. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
10. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
11. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
12. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P10 – SCHODY NA GRUNCIE BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ – WYKONCZENIE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

1. Płyta: posadzkowa - wylewana na ławy - gr. 10cm.
2. Zazbrojenie ławy - gr. 10cm.
3. Zbrojenie konstrukcja schodów wg proj. konstrukcji,
4. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
5. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
6. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
7. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
8. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
9. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
10. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P11 – PODŁOGA NA GRUNCIE – POSADZKA KAMIENNA – OGRZEWANIE PODŁOGOWE

2a. Płyty kamienne z granitu układane bezpośrednio - gr. 2cm.
2b. Zgrzewki klejowo do kamieni naturalnych wodoodpornych na działanie wilgoci – gr. 1cm
3a. Środek gruntujący jednyrtyki.
3. Wylewka jednyrtykowa zbrojony jednyrtyk - MAXIT FLYING CEMFIX) rbenowacja - gr. 2cm (min. 4 cm ponad rurki ogrzewania podłogowego) - wykonać dylatacje dzielące z podziałem płyt kamiennych.
4. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
5. Izolacja obwodowa wykonana z XPS – gr. 2cm.
6. Izolacja przeciwwodna – mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
7. Warstwa wyrównująca powierzchnię - zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na warunki REMMERS DICHTSPACHTEL - gr. max 3cm (w zagłębieniach do 5cm).
8. Beton C20/25 zbrojony fibrą - zbrojenie rozproszone w ilości wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych posadzek, powierzchnia dylatowana na pola max 50m2 - gr. 12cm.
9. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
10. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
11. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
12. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
13. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
14. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
15. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa XPS 300,– gr. 10cm,
16. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
17. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
18. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

A – wykończenie ścian wg odrębnego opracowania.
B – miejsca przerw wlejcu postylgania tapicerka – REMMERS KEISOL C.
C – ciekli – wg odrębnego opracowania.

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.

Podłoga P11 - przewidziana ogrzewanie podłogowe.



P12 – PODŁOGA NA GRUNCIE – POSADZKA SZKŁACZANA NA LEGARACH W SALI WIDOWOWEJ

1. Posadzka wykonana z dwóch warstwach gr. 2,5cm klasy I, łączonych na pióro i wpust.
2. Podłoże pod posadzkę wykonane wylewane z płyty OSB-3 (wodoodporne) – gr. 2cm.
3. Legary drewniane 5x10cm wykonane w rozstawie co max. 40cm, ułożone na podkładkach gumowych, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych.
4. Przestrzeń między legarami wypełniona wełną mineralną na wciskna – gr. 5cm,
5. Środek gruntujący beton.
6. Beton C20/25 zbrojony fibrą, zbrojenie rozproszone w ilości wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych posadzek, bez dylatowania konsyste - warstw) płyty - gr. 12cm, odpowiadający stosowanej od ścian pojazdu posadz PW gr. 2cm.
7. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
8. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa XPS 300,– gr. 8cm.
9. Izolacja przeciwwodna – Ze pasa (izolacyjne – gr. 1cm.
10. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
11. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
12. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).



P13 – PODŁOGA NA GRUNCIE – PARKIET PRZEMYSŁOWY W SALI(bez wielkościowej)

3. Parkiet przemysłowy, lakierowany, mozowany na klej - gr. 2,2cm.
4. Środek gruntujący beton.
5. Izolacja obwodowa wykonana z XPS – gr. 2cm.
6. Izolacja przeciwwodna – mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
7. Warstwa wyrównująca powierzchnię - zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na warunki REMMERS DICHTSPACHTEL - gr. max 3cm (w zagłębieniach do 5cm).
8. Beton C20/25 zbrojony fibrą - zbrojenie rozproszone w ilości wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych posadzek, bez dylatowania konsyste - warstw) płyty - gr. 12cm.
9. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
10. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
11. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
12. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
13. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
14. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
15. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa o szerokości 100cm od ścian – styropian ekstrudowany XPS 300,– gr. 10cm,
16. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
17. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
18. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

A – wykończenie ścian wg odrębnego opracowania.
B – miejsca przerw wlejcu postylgania tapicerka – REMMERS KEISOL C.
C – ciekli – wg odrębnego opracowania.

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



P14 – PODŁOGA NA GRUNCIE POD POSZETY SCENICZNE (bez wielkościowej)

1. Posłady scenicznie wykonane bez połączenia na stałe).
1. Przed przystąpieniem montaż posłady należy dokładnie wyregulować poziomator.
2. Płyta: posadzkowa wg PW konstrukcji - 25cm.
3. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
4. Izolacja termiczna – styropian ekstrudowany XPS 300,– gr. 10cm,
5. Izolacja przeciwwodna – Ze pasa (izolacyjne – gr. 1cm.
6. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
7. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
8. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
9. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).



P15 – PODŁOGA NA GRUNCIE – PARKIET PRZEMYSŁOWY W CZĘŚCI SPORTOWEJ OBIEKTU

3. Parkiet przemysłowy, lakierowany, mozowany na klej - gr. 2,2cm.
4. Środek gruntujący beton.
5. Izolacja obwodowa wykonana z XPS – gr. 2cm.
6. Izolacja przeciwwodna – mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
7. Warstwa wyrównująca powierzchnię - zaprawa uszczelniająca o wysokiej odporności na warunki REMMERS DICHTSPACHTEL - gr. max 3cm (w zagłębieniach do 5cm).
8. Beton C20/25 zbrojony fibrą - zbrojenie rozproszone w ilości wg obliczeń i rysunków konstrukcyjnych posadzek, bez dylatowania konsyste - warstw) płyty - gr. 12cm.
9. Izolacja przeciwwodna - mineralny, wysoce odporny na warunki wodne uszczelniający REMMERS SULFATSCHLAMME - gr. max 5mm.
10. Warstwa rozdzielająca – Ze folia PE gr. 0,2mm.
11. Izolacja przeciwwodna – membrana typu, jednoskładnikowa hydroizolacja budowlana, modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka przykrawężnikowa z wypełnieniem gumowym REMMERS PROFI-BAUDICHT 1K, (dmpowa siatka) z włókna szklanego w siatce z tworzywa sztucznego REMMERS ARMERUNGSGEWEBE 2,5/10G.
12. Mineralny szlam uszczelniający REMMERS DICHTSCHLAMME – gr. max 5mm.
13. Środek gruntujący – płynny, jednoskładnikowy konsentrat kromankowy REMMERS KEISOL, zmieszany 1:1 z wodą,
14. Podbeton C8/10 (B15) – gr. 10cm.
15. Izolacja termiczna – izolacja dwuwarstwowa z pasa XPS 300,– gr. 10cm,
16. Folia uszczelniająca z zapewą REMMERS DICHTSPACHTEL.
17. Podsypka piaskowa zagęszczona do ławy - gr. min. 30cm.
18. Grunt rodzimy zagęszczony do stopnia min. ławy 0,60 gruntu rodzimy o rozwoju min. E2=40MPa).

A – wykończenie ścian wg odrębnego opracowania.
B – miejsca przerw wlejcu postylgania tapicerka – REMMERS KEISOL C.
C – ciekli – wg odrębnego opracowania.

UWAGA – renowacja ścian, wykonanie uszczelnienia oraz izolacji przeciwwodnej zaprojektowane w oparciu o system firmy REMMERS. Dopuszcza się rozwiązania równoważne – o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych, wykonanych w pełnym systemie.



Niniejszy rysunek należy rozpatrywać wraz z uwagami ogólnymi zawartymi w części opisowej projektu.

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+ 78,35 = 82,85 m.n.p.m	+5
+ 72,57 = 79,07 m.n.p.m	+4
+ 66,79 = 73,29 m.n.p.m	+3
+ 61,01 = 67,51 m.n.p.m	+2
+ 3,13 = 69,63 m.n.p.m	+1
± 0,00 = 66,76 m.n.p.m	±0
- 2,65 = 64,76 m.n.p.m	-1

INWESTOR:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES INWESTORA/ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZ