

DETAL 1

KRAWĘDZIE STROPÓW PRZY WINDACH PANORAMICZNYCH

PRZYPADEK ŻEBEREK RÓWNOLEGŁYCH DO KRAWĘDZI

1:25
WYKONAĆ X4



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ⌀8	A–IIIN ⌀10
1	1	⌀8 A–IIIN	96	240	230.4	
	2	⌀10 A–IIIN	300	40		120
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					230.4	120
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.617
MASA [kg]					91.01	74.04
MASA OGÓŁEM [kg]						165.05
WYKONAĆ: x 1						165.05

PRZYPADEK ŻEBEREK PROSTOPADŁYCH DO KRAWĘDZI

1:25
WYKONAĆ X4



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ⌀8	A–IIIN ⌀10
1	1	⌀8 A–IIIN	68	120	81.6	
	2	⌀10 A–IIIN	300	12		36
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					81.6	36
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.395	0.617
MASA [kg]					32.23	22.21
MASA OGÓŁEM [kg]						54.44
WYKONAĆ: x 1						54.44

UWAGA!
MIĘDZY ELEMENTY MONOLITYCZNE A WSPORNIKI STALOWE KONSTRUKCJI WINDY UŁOŻYĆ PODKŁADKI CALENBERG BI–TRAPEZ, GR.10mm W OSŁONIE Z WEŁNY MINERALNEJ CIĘTAMION, O WYMIARACH be=50mm, bmin=130mm LUB ZASTOSOWAĆ RÓŻWAŻANE RÓWNOWAŻNE

DETAL 2

ZASADA WYKONANIA NADPROŻA ŁUKOWEGO

1:25



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ⌀6	A–IIIN ⌀10
P	1	⌀10 A–IIIN	4800	1		48.00
	2	⌀6 A–IIIN	4000	1	40.00	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					40.00	48.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617
MASA [kg]					8.88	29.62
MASA OGÓŁEM [kg]						38.50
WYKONAĆ: x 1						38.50

WYTYCZNE DO POSADOWIENIA ELEMENTÓW NADPROŻOWYCH

ELEMENTY STALOWE DLA KTÓRYCH NIE OPISANO NA RZUCIE RZĘDNEJ POSADOWIENIA

1:10



UWAGA!
- ELEMENTY STALOWE OPIERAĆ NA PODUSZCE BETONOWEJ GR. 5cm
- STOSOWAĆ DYSTANS MIĘDZY PROFILAMI STALOWYMI W POSTACI TULEI O ODPOWIEDNIEJ DŁUGOŚCI

DETAL POPRAWNEGO MONTAŻU DLA ELEMENTÓW POZ.2.20.XX (Ł300)

PRZYPADEK STROPU FOERSTERA

ILOŚĆ SZTUK = 5



PRZYPADEK STROPU WESTWALA

ILOŚĆ SZTUK = 1



UWAGA!
1. ISTNIEJĄCĄ PŁYTĘ STROPOWĄ DOCIĄĆ W ODLEGŁOŚCI 30cm OD KRAWĘDZI SZACHTU – PATRZ RZUT
2. ZBROJENIE ŻEBRA DOPROWADZIĆ DO ŚRODNIKA PROFILA Ł300
3. W GÓRNEJ CZĘŚCI PŁYTY (OKOŁO 5cm OD KRAWĘDZI PŁYTY BETONOWEJ) WKLEIĆ PRĘT ⌀10 W ROZSTAWIE CO 15cm
4. DO PROFILA Ł300 DOSPAWAĆ STRZEMIĘ NR2 CO 15cm

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
2.20	1	BL 16X150	4600	S355	1	4.60	18.84	86.66	86.66
2.20	2	BL 16X100	150	S355	15	2.25	12.56	1.88	28.26
OGÓŁEM									114.92
WYKONAĆ: x 5									574.6

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
2.20	3	⌀ 10 A–IIIN	5100	A–IIIN	6	30.60	0.62	3.14	18.87
2.20	4	⌀ 10 A–IIIN	1140	A–IIIN	35	39.90	0.62	0.70	24.60
2.20	5	⌀ 10 A–IIIN	680	A–IIIN	35	23.80	0.62	0.42	14.67
OGÓŁEM									58.14
WYKONAĆ: x 1									58.14

POZ.2.11.01 OTWOROWANIE W BELKACH





SPOSÓB WBUDOWANIA ELEMENTÓW POZ. 2.2.0X



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
2.10.01	1	IPE 300	4250.0	S355	2	8.50	42.20	179.35	358.70
2.10.02	1	IPE 300	4950.0	S355	2	9.90	42.20	208.89	417.78
2.10.03	1	IPE 300	6850.0	S355	2	13.70	42.20	289.07	578.14
2.11.01	1	HEB 340	9300.0	S355	2	18.60	134.00	1246.20	2492.40
2.14.01	1	IPE 270	2950.0	S355	2	5.90	36.10	106.50	212.99
2.14.03	1	IPE 270	2800.0	S355	2	5.60	36.10	101.08	202.16
2.14.04	1	IPE 270	2950.0	S355	2	5.90	36.10	106.50	212.99
2.14.05	1	IPE 270	2600.0	S355	4	10.40	36.10	93.86	375.44
2.14.06	1	IPE 270	2700.0	S355	2	5.40	36.10	97.47	194.94
2.14.07	1	IPE 270	2800.0	S355	4	11.20	36.10	101.08	404.32
2.16.01	1	HEB 200	5050.0	S355	8	40.40	61.30	309.57	2476.52
2.17.03	1	HEB 160	4260.0	S355	2	8.52	42.60	181.48	362.95
2.17.04	1	HEB 160	4900.0	S355	2	9.80	42.60	208.74	417.48
2.19.02	1	I 200	2600.0	S355	4	10.40	26.30	68.38	273.52
2.19.03	1	I 200	2350.0	S355	4	9.40	26.30	61.81	247.22
2.2.01	1	IPE 240	5000.0	S355	3	15.00	30.70	153.50	460.50
2.2.01	2	⌀ 6 A–IIIN	350.0	A–IIIN	120	42.00	0.22	0.08	9.32
2.2.01	3	⌀ 6 A–IIIN	5000.0	A–IIIN	12	60.00	0.22	1.11	13.32
2.2.02	1	IPE 240	4900.0	S355	2	9.80	30.70	150.43	300.86
2.2.02	2	⌀ 6 A–IIIN	350.0	A–IIIN	80	28.00	0.22	0.08	6.21
2.2.02	3	⌀ 6 A–IIIN	4900.0	A–IIIN	2	9.80	0.22	1.09	2.18
2.20.01	1	C 300	5100.0	St3S	1	5.10	46.20	235.62	235.62
2.20.02	1	C 300	4850.0	St3S	2	9.70	46.20	224.07	448.14
2.20.03	1	C 300	5050.0	St3S	3	15.15	46.20	233.31	699.93
2.40.01	1	I 120	1400.0	S355	54	75.60	11.20	15.68	846.72
2.40.010	1	I 120	2200.0	S355	6	13.20	11.20	24.64	147.84
2.40.011	1	I 120	1700.0	S355	4	6.80	11.20	19.04	76.16
2.40.013	1	I 120	1300.0	S355	6	7.80	11.20	14.56	87.36
2.40.02	1	I 120	1800.0	S355	6	10.80	11.20	20.16	120.96
2.40.04	1	I 120	1600.0	S355	32	51.20	11.20	17.92	573.44
2.40.05	1	I 120	1500.0	S355	22	33.00	11.20	16.80	369.60
2.40.07	1	I 120	1900.0	S355	2	3.80	11.20	21.28	42.56
2.40.08	1	I 120	1550.0	S355	2	3.10	11.20	17.36	34.72
2.40.09	1	I 120	2400.0	S355	4	9.60	11.20	26.88	107.52
2.41.01	1	IPE 180	2500.0	S355	6	15.00	18.80	47.00	282.00
2.48.01	1	HEB 180	4900.0	S355	2	9.80	51.20	250.88	501.76
OGÓŁEM									14594.27
WYKONAĆ: x 1									14594.27

LEGENDA :

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE POD STROPEM
- ŚCIANY MURowANE POD STROPEM
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA POD STROPEM
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA NA STROPIE
- NADPROŻA
- FRAGMENTY ŚCIAN DO ZAMURowANIA (CEGŁA kl.15 NA ZAPRAWIE M5)
- BELKI STALOWE POD STROPEM I ŚCIANĄ
- BELKI STALOWE POD STROPEM
- NOWE STROPY

UWAGI:
1. WYMIARY PRĘTÓW GIĘTYCH DOTYCZĄ ICH ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI
2. WSZYSTKIE POKAZANE NA RZUCIE BELKI STALOWE OSADZAĆ NA PODUSZCE BETONOWEJ GR. MIN.5cm,
3. W LOKALIZACJI PIONOWEJ ELEMENTU UWZGLĘDNIĆ OPISANĄ RZĘDNĄ SPODU,
4. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ – KLASA 1 – DLA BELKI POZ. 2.11.01
5. ELEMENTY STALOWE (BELKI) WYSTĘPUJĄCE PARAMI SKRĘCAĆ PRĘTAMI GWINTOWANYMI ⌀16 KL.8.8 CO OKOŁO 70cm, STOSOWAĆ DYSTANS MIĘDZY PROFILAMI W POSTACI TULEI O ODPOWIEDNIEJ DŁUGOŚCI,
6. WSZYSTKIE RZĘDNE ORAZ WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ I POTWIERDZIĆ Z NATURY,
7. JEŚLI NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH NIE OPISANO INACZEJ – ELEMENTOM STALOWYM ZAPEWNIĆ ZABEZPIECZENIE P.POŻ PRZEZ OBUDOWĘ LUB MALOWANIE TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMÓG:
   - KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R60 – DLA ELEMENTÓW STALOWYCH STANOWIĄCYCH BEZPOŚREDNIE PODPARCIE LUB INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STROPÓW,
   - KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (NOŚNOŚCI OGNIOWEJ) R120 – DLA ELEMENTÓW STALOWYCH #BUDOWANYCH I STANOWIĄCYCH ELEMENT KONSTRUKCYJNY ŚCIAN,
8. ELEMENTOM STALOWYM ZAPEWNIĆ ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE DO KLASY C2
9. RYSUNEK RozpatrywAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI,
10. OPRACOWANIE W ZAKRESIE KONSTR. DOTYCZĄCE: A. SŁUPÓW I STROPU SALI ABSYDOWEJ PATRZ RUSUNEK: KK–01–220
    B. RAMY STALOWEJ POZ.2.3.01–2.3.04 PATRZ RYS. KK–01–205, 206, 207
    C. POZ. 2.4.01, 2.4.02, 2.16.01, 2.16.02 PATRZ RYS. KK–01–208
    D. KONSTRUKCJI WIND PANORAMICZNYCH RYS. KK–01–250.1–250.3
    E. KONSTRUKCJI WINDY SERWISOWEJ RYS. KK–01–022

POZOSTAŁE NUMERY RYSUNKÓW ORAZ POZYCJE OPISANO NA RZUCIE
11. W ISTNIEJĄCYCH PODCIĄGACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NAD KORYTARZAMI BIEGNĄCYMI WOKÓŁ BUDYNKU PRZEWIDZIANO OTWOROWANIE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. OTWORY 2X⌀60mm NALEŻY LOKALIZOWAĆ W 1/4–1/3 ROZPIĘTOŚCI PODCIĄGU, W POŁOWIE WYSOKOŚCI BELKI.

ELEMENTY ŻELBETOWE:
BETON C25/C30 (B30)
KLASA EKSPOZYCJI XC2

STAL A–IIIN
STAL PROFILOWA S355

OTULINY:
– 2.5cm

Bud-Ekspert Sp. z o.o.
ul.F.Roosevelta 10/2 60-829 Poznań
tel. 61 64 79 133 kom. 697 550 461
e-mail: biuro@budekspert.com
www.budekspert.com

Schemat obiektu



POZIOMY BUDYNKU

+4,0 / +4,8 Attyka	+5
+3,8 / +3,78 Attyka	+4
+3,6 / +3,78 Attyka	+3
+3,6 / +3,1 Attyka	+2
+3,0 / +3,6 Attyka	+1
+3,0 / +3,6 Attyka	±0
+3,0 / +3,6 Attyka	-1
+3,0 / +3,6 Attyka	-2

INWESTOR: Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ADRES OBIEKTU/LOKALIZACJA: ul.H. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań

PROJEKT I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 62/18 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

BRANŻA PROJEKTOWA: IRON TOWER INVESTMENT Paweł Mieczkowski SA ul. Wielka 11A, 61-806 Poznań

Studio ADS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrocław 11/11, 61-064 Poznań

KIEROWNIK PROJEKTU: mgr inż. PRZEMYSŁAW DRZEWIECKI	UPRAWNIENIA: WKP/0332/POOK/11	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. JAN DRZEWIECKI	UPRAWNIENIA: WKP/0332/POOK/11	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: KONSTRUKCJA	BRANŻA: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: MARZEC 2015	SKALA: 1:10

NUMER RYSUNKU: KK-01-200

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT STROPU NAD PARTEREM

DATA: 03-2015 NUMER: 01