INSTALACJE UZIOMÓW I ODGROMOWE RZUT DACHU

ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	1:MARZEC 2015	SKALA 1:100
BRANŻA	FUNKCJA	DATA	SKALA
wyr. Sebastian Orlińska	WOPO/167/POOE/10		
UPRAWNIENIA/DECYZJA			
mgr inż. Paweł Ciszkiewicz		dołączyć/czytą	dołączyć/czytą
UPRAWNIENIA			
kier. Budowlany Kotlak	29/4185/Pol	dołączyć/czytą	dołączyć/czytą
PROJEKTOWAŁ			
mgr inż. JACEK PIOTR Z. BANDEKOWSKI	1/1336/Pol	dołączyć/czytą	
SPRAWDZIŁ/ADRES/NR UPRAWNIEŃ	UPRAWNIENIA	TYP/CLASS/KOD	STRONA
Pawel Bandekowski S.A.			

IRON TOWER INVESTMENT

ul. Bukowa 11/1, 61-624 Poznań

ZLECENIODAWCA/ADRES

Dekabit AGS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Bukowa 11/1, 61-624 Poznań

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU

PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ,

BRANŻA / ADRES OBIEKTU/ BUDOWLANE/OD

AUTOR/PROJEKTANT/ ADRES/NR/DYPL	UPRAWNIENIA	TYP/CLASS/KOD	STRONA
PROJEKTOWAŁ			
mgr inż. JACEK PIOTR Z. BANDEKOWSKI	1/1336/Pol	dołączyć/czytą	dołączyć/czytą

ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Schemat obiektu

POZIOMY BUDYNKU

+5	+ 18.25 +42.05 m n.p.m
+4	+ 12.87 +37.67 m n.p.m
+3	+ 8.68 +33.38 m n.p.m
+2	+ 4.71 +29.41 m n.p.m
+1	+ 1.13 +25.83 m n.p.m
±0	± 0.00 +24.70 m n.p.m
-1	- 2.65 +21.05 m n.p.m



1. Instalację odgromową wykonać zgodnie z normą PN EN 62305 i stosować materiały i elementy instalacji odgromowej spełniające wymagania PN EN 50164. Elementy przyjęte w projekcie spełniają wymagania ww. dokumentu. Nie wykluczo się stosowania elementów innych firm pod warunkiem spełnienia ww norm.
2. Wszystkie przewody odprowadzające piorunowe budynku przebiegające na tynku wykonać przewodem CuI minimum do wysokości 3m od sufitu (rys nr 2).
3. Budynek w klasie III LPS.
4. Igłice rozstawić i montować jak na rysunku.
5. Rynny metalowe podłączyć bezpośrednio do instalacji odgromowej – stosować złącza rynnowe
6. Instalowac studzienki odgromowe z tworzywa sztucznego wyposażone w złącze kontrolne (probiercze) sprawdzic rezystancję uziomu (wymagana ≤ 10Ω)
7. W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim przewodów odprowadzących stosować przewody w izolacji wysokonapięciowej CUI do wysokości 3m n.p.z.

Instalacja odgromowa do budynku Domu Studenckiego Hanka zostało zaprojektowana w III klasie LPS.

Instalację odgromową – uziomową – wykonać jako niską pętlę stanowią otynkowane ścianki fundamentowe, ściany piwnic oraz ławy fundamentowe (stanowią one naturalne zwody poziome). Zwody pionowe stanowią metalowe rynny spustowe, które należy połączyć z uziomem. Wszystkie połączenia wykonać za pomocą zacisków kontrolnych. Wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową. Wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową. Wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dachu należy połączyć z instalacją odgromową.