Okablowanie wykonać kablem HTKSH PH90 1x2x1
Okablowanie układać w korytach kablowych o odporności E90, a po za nimi podtynkowo za pomocą certyfikowanych uchwytów.
Dokładną lokalizację głośników uzgodnić na etapie wykonastwa uwzględniając rzuty sufitów oraz kłady ścian ujęte w opracowaniu architektonicznym

LEGENDA

CDSO	Centrala DSO (stojak Rack)
	Mikrofon strażaka
	Głośnik sufitowy
	Głośnik naścienny
	Projektor dźwięku
	Kolumna głośnikowa

INWESTOR:	ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIALCE 62/1 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Włoczkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

STRATA ADS
Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch PIOTR Z. BARELKOWSKI	UPRAWNIENIA 133/85/PW	SPECJALNOŚĆ architektoniczna	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WOJCIECH GONET	WKP/0184/PWOT/10	telekomunikacyjna	
OPRACOWAŁ: mgr inż. MICHAŁ FRĄCIEWICZ mgr inż. PIOTR MATUSZEWSKI mgr inż. MARIUSZ BERNAT			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ROMAN FRYSKA	DTT-TU/0226/02/U	telekomunikacyjna	

BRANŻA: SŁABE PRĄDY	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: LUTY 2015	SKALA: 1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
RZUT POZIOMU +4

NR RYSUNKU: SP-DSO-006

REWIZJA: Rew. 00