CSP Centrala sygnalizacji pożaru

Optyczna czujka dymu IQ8 Quad

Czujka wielodetektorowa OZT IQ8Quad

Czujka wielodetektorowa OTTIus IQ8Quad

Optyczna czujka dymu (migdzystrop) z wskaźnikiem zadziałania

Ręczny ostrzegacz pożaru

Moduł sterujący eBK12R

Moduł 4 wejścia/2 wyjścia 4G2R

Moduł wejścia/wyjścia IQ8FCT

CENTRALA SSP
POMIESZCZENIE 0.10.03
parter - portiernia

do PSP

zasilanie systemu SSP z sieci 230VAC

pętla 7: 46 szt. | 35 szt. | 0 szt. | 20 szt. | 1 szt. | 1 szt. | Σ = 103

pętla 8: 61 szt. | 1 szt. | 8 szt. | 0 szt. | 2 szt. | 2 szt. | 4 szt. | 0 szt. | Σ = 87

pętla 9: 50 szt. | 1 szt. | 9 szt. | 0 szt. | 0 szt. | 5 szt. | 1 szt. | Σ = 66

pętla 10: 43 szt. | 34 szt. | 0 szt. | 24 szt. | 0 szt. | 0 szt. | 0 szt. | Σ = 101

CENTRALA SSP
POMIESZCZENIE 3.04.39 3 piętro

zasilanie systemu SSP z sieci 230VAC

pętla 1: 30 szt. | 9 szt. | 12 szt. | 0 szt. | 7 szt. | 9 szt. | 2 szt. | Σ = 76

pętla 2: 43 szt. | 13 szt. | 7 szt. | 16 szt. | 5 szt. | 2 szt. | 1 szt. | Σ = 88

pętla 3: 44 szt. | 16 szt. | 4 szt. | 0 szt. | 12 szt. | 4 szt. | 1 szt. | Σ = 85

pętla 4: 52 szt. | 1 szt. | 9 szt. | 0 szt. | 0 szt. | 1 szt. | 1 szt. | Σ = 64

pętla 5: 41 szt. | 0 szt. | 3 szt. | 0 szt. | 0 szt. | 1 szt. | 5 szt. | 1 szt. | Σ = 51

pętla 6: 20 szt. | 0 szt. | 0 szt. | 0 szt. | 7 szt. | 9 szt. | 6 szt. | 2 szt. | Σ = 44

IQ8 Quad · IQ8 Quad · OZT IQ8 Quad · OTTIus IQ8 Quad · IQ8 · IQ8 FCT · 4I2/2R · 12R

SLAA-01xC

SM1 1.27
CENTRALA PPOŻ

CENTRALA DSO S1
POM. 02.01.03 2 piętro

zasilanie systemu DSO z sieci 230VAC

CENTRALA DSO S2
POM. 02.04.04 2 piętro

zasilanie systemu DSO z sieci 230VAC

HTKSH ekw PH90 2x2x1

CENTRALA SAP C1 MASTER
POM. 0.10.03
parter - portiernia

zasilanie systemu SSP z sieci 230VAC

DO PSP

CENTRALA SAP C2
SSP
POM. 3.04.39 3 piętro

zasilanie systemu SSP z sieci 230VAC

HTKSH ekw PH90 2x2x1

HTKSH ekw PH90 1x2x0,8

YnTKSY ekw 1x2x0,8 — pętla 1 … pętla 10

INWESTOR:	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu		ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.		ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI:
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. arch PIOTR Z. BARELKOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
PROJEKTOWAŁ:			
mgr inż. WOJCIECH GONET	WKP/0158/PWOT/10	teletechnumiejscowa	
DYSKOTOWAŁ:			
mgr inż. MICHAŁ FRĄCKIEWICZ			
mgr inż. PIOTR MATUSZEWSKI			
mgr inż. MARIUSZ BERNAT			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. NORMA FRYSKA	DIT-TU/0226/10/2U	teletechnumiejscowa	
SZABE PEAJDY	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	1:100
BRANŻA:	BRANŻA:	DATA:	SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU:	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU SCHEMAT BLOKOWY		
NR RYSUNKU:	SP-SSP-009		
REWIZJA:	Rew. 00		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IRON TOWER INVESTMENT
Fitness Wysokościowiec S.C.
ul. Wieniawskiego 1/1/U, 61-804 Poznań

PRACOWNIA:

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Wieniawskiego 1/1/U1, 61-804 Poznań