

Uwaga:

1. Czujki w pokojach i jadalniach zaprojektowano przy założeniu, że wysokość belki stropowej będzie h>5% h pomieszczenia.
2. Dokładna lokalizacja elementów w części architektonicznej projektu.

LEGENDA

- CSP – Centrala sygnalizacji pożaru
- Optyczna czujka dymu IQ8 Quad
- Czujka wielodetektorowa O2T IQ8Quad
- Czujka wielodetektorowa OTblue IQ8Quad
- Optyczna czujka dymu IQ8 Quad (międzystrop) z wskaźnikiem zadziałania
- Sterownik czujki liniowej FRAY5000
- Czujka liniowa dymu - głowica (nadajnik i odbiornik w jednej obudowie)
- Czujka liniowa dymu - lustro
- Ręczny ostrzegacz pożaru
- Moduł sterujący eBK12R
- Moduł 4 wejścia/2 wyjścia 4G2R
- Przycisk zamknięcia technicznego
- Trzymacz elektromagnetyczny
- Sygnalizator optyczny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Sterownik klapy dymowej
- Przycisk oddymiania
- Przycisk przewietrzania
- Klapa dymowa KD
- Drzwi napowietrzające
- Drzwi rozsuwane
- Klapa wentylacji bytowej
- Automatyka wentylacji
- Winda
- Rozdzielnia elektr.
- Kontrola dostępu
- Zasilacz ~230V/=24V

INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	ADRES / ADRES DO KORESPONDENCJI: ul.H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO "HANKA" W POZNANIU
PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 26 WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA DZIAŁCE 6/2 I 8 ARK. 10, OBRĘB POZNAŃ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
IRON TOWER INVESTMENT
Paweł Wieczorkiewicz S.K.
ul. Mostowa 11/4, 61-854 Poznań

Studio ADS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Mostowa 11/11, 61-854 Poznań

	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. arch PIOTR Z. BAREŁKOWSKI	133/88/PW	architektoniczna	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WOJCIECH GONET	WKP/0184/PWOT/10	telekomunikacyjna	
OPRACOWAŁ: mgr inż. MICHAŁ FRĄCKIEWICZ			
mgr inż. PIOTR MATUSZEWSKI			
mgr inż. MARIUSZ BERNAT			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ROMAN FRYSKA	DTT-TU/0226/02/U	telekomunikacyjna	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
SŁABE PRĄDY	PROJEKT WYKONAWCZY	MARZEC 2015	1:100	SP-SSP-005

TYTUŁ RYSUNKU:
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
RZUT POZIOMU +3

REWIZJA: Rew. 00