



Pismo: ZP/ 544/140/B/15

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zastępca Kanclerza ds. technicznych

Poznań 28.12.15

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na **remont magazynku książek w piwnicy w budynku B Biblioteki Uniwersyteckiej**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1.

W jakim standardzie Zamawiający będzie oczekiwał wykonania robót związanych z wykończeniem ścian i sufitów?

W przedmiarze wg poz. 13 ujęto „przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z po szpachlowaniem nierówności”.

Określenie zakresu prac na bazie w/w pozycji KNR nie gwarantuje uzyskania gładkich powierzchni, (jeżeli obecny ich stan wykazuje dużo nierówności), jak w przypadku szpachlowania lub wykonania gładzi gipsowych. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje wykonania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Podłoże pod malowanie powinno być wyrównane bez widocznych dziur i pęknięć.

Pytanie 2.

W poz. 11 przedmiaru ujęto szpachlowanie sufitu w ilości 67,515 m². Czy w ofercie należy również uwzględnić malowanie sufitu i co za tym idzie powiększyć obmiar w poz. 15?

Odpowiedź: Proszę wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robot.

Pytanie 3.

W przedmiarze ujęto zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i rozebranie podkładu z płyt pilśniowych w ilości 67,92 m². Czy posadzka ta również będzie wymagała przeszlifowania i malowania? Jeśli tak, to czy należy zwiększyć o tę ilość obmiar w poz. 18 i 19?

Odpowiedź: Proszę wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robot.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl