

Pismo: CRZP/1/2016/AEZ/21

Gdynia dnia: 2016-02-08

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 69 01 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie instalacji zasilającej pomieszczenia DATA CENTER
Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Morskiej w Gdyni
przy ul Morskiej 81-87 - powtórne**

z powodu: Art. 93 ust. 1 pkt. 7 wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


UZASADNIENIE

Art.93 ust. 1 pkt. 7 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie: Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia postępowania w związku z błędami w dokumentacji projektowej.

Różnice w cenach poszczególnych ofert wynikają z wyceny 24 sztuk trójfazowych listew zasilających w kosztorysach ofertowych i są konsekwencją wynikającą z nieokreślenia przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, że te listwy powinny być zarządzane. Brak tego określenia spowodował, że niektórzy oferenci przygotowując ofertę brali pod uwagę listwy zarządzane, zaś inni niezarządzane.

Zamawiający w celu optymalizacji poboru prądu zobligowany jest do użycia zarządzanych listew trójfazowych (PDU).



Akademia Morska w Gdyni

W konsekwencji Zamawiający nie ma możliwości w trakcie badania ofert prawidłowo ocenić i porównać ofert, ponieważ nie został wyceniony ten sam przedmiot zamówienia.

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 69 01 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Sporządził:
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Specjalista
Brunowicz
Anita Brunowicz

KANCLERZ
Sławomir Polański
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona