

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/002/2016

KRAKÓW dnia: 2016-02-11

Ldz. KA-2/381/135/2016

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-02-04 podczas wizji lokalnej w budynku 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, a także w dniu 2016-02-05 do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Wymianę instalacji elektrycznej - budynek 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, Kraków

Treść wspomnianych wniosków (wymienione poniżej w p.1-10 zostały zgłoszone podczas wizji lokalnej) jest następująca :

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy instalacja słaboprądowa ma być prowadzona w korytach czy podtynkowo oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.
2. Czy jest dopuszczalna praca w nocy, po godzinie 22.00 ?
3. Które materiały mają być opisane w sposób szczegółowy i będą oceniane pod kątem równoważności ?
4. Proszę o wyjaśnienie sprawy związanej z kablem poz. 2.7 przedmiaru robót – brak w zestawieniu materiałów.
5. Proszę o wyjaśnienie poz. 16.5 przedmiaru robót, tj. ilości materiałów. W zestawieniu materiałów jest podana ilość 3,89801 kg. Czy to ma być w tonach ?
6. Czy Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wyniesienie mebli, zabezpieczenie mebli, ściągnięcie tablic na korytarzach i ponowny montaż oraz sprzątnięcie po robotach ?
7. Czy przedmiar robót zostanie rozszerzony o pozycje związane z wywozem i utylizacją gruzu ?
8. Prosimy o korektę grubości przebić na przewody w przedmiarze robót.
9. Czy w przypadku stwierdzenia różnic w ilości osprzętu z projektu w stosunku do przedmiaru robót, należy skorygować ilość w przedmiarze robót ?
10. Prosimy o wyjaśnienie kwestii związanej z zapleczem robót. Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie do magazynowania sprzętu i materiałów oraz pomieszczenie socjalne ?
11. W zestawieniu materiałowym pojawia się przewód TKS 4x0,5 ilości takiej samej jak FTP 7A. Do czego i jak ma być zakończony ten kabel skoro technologia zaprojektowanych gniazd komputerowych wg naszej wiedzy nie pozwala na jego podłączenie ?
12. Proszę o padanie producenta okablowania strukturalnego który znajduje się na obiekcie w celu poprawnego wycenienia okablowania strukturalnego. Zgodnie z kosztorysem w zakres wchodzi rozbudowa szafek LPD na parterze i I piętrze.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach są następujące:

Ad. 1) Instalacja strukturalna prowadzona będzie w podtynkowo. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. korekty, która została ujęta w przedmiarze robót zamiennym.

Ad. 2) Tak. Zamawiający dopuszcza pracę w nocy.

Ad. 3) Należy szczegółowo opisać typ lamp oraz osprzętu.

Ad. 4) Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. kabel YDY 4 x 1,5 mm² został ujęty w p. 47 zestawienia materiałów w przedmiarze robót zamiennym.

Ad. 5) Tak podana ilość powinna być tonach. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. jednostka miary gipsu budowlanego zwykłego została skorygowana w p. 10 zestawienia materiałów w przedmiarze robót zamiennym.

Ad. 6) Tak. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. pozycja została ujęta w przedmiarze robót zamiennym.

Ad. 7) Tak. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. pozycja została ujęta w przedmiarze robót zamiennym.

Ad. 8) Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. grubość przebieć została skorygowana w przedmiarze robót zamiennym.

Ad. 9) W przypadku stwierdzenia różnic w ilości osprzętu z projektu w stosunku do przedmiaru robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Zamawiającemu, zgodnie z p. 14.11 i 14.12 SIWZ. Zgodnie z p. 14.10 SIWZ Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian do zakresu robót i obmiarów, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt.14.12 SIWZ, tj.: kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniem, wszystkie błędy ujawnione w przedmiarach Wykonawcy winien zgłosić przed terminem składania ofert.

Ad. 10) Zamawiający nie udostępni pomieszczenia do magazynowania sprzętu i materiałów ani pomieszczenia socjalnego.

Ad. 11) Zamawiający dokonuje stosownej zmiany SIWZ, tj. przewód TKS 4 x 0,5 w przedmiarze robót zamiennym został usunięty.

Ad. 12) Ogólne założenia wykonania sieci strukturalnej oraz wymagań gwarancyjnych opisane są w pkt.1.15 opisu do projektu oraz STWiOR.

Kanclerz
Politechniki Krakowskiej
dr Paweł Modrzyński