



Poznań, dnia 22.02.2016 roku

Znak sprawy: ZP/25/U/2016

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **czyszczenie przewodów kominowych i czopuchów kotłów węglowych oraz sprawdzenie kominów spalinowych w kotłowniach gazowych zlokalizowanych w budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**

Do Zamawiającego napłynęły pytania od Wykonawcy, odnośnie treści SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 tj.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1 :

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, dlaczego przewody spalinowe w budynkach: Poznań, Szamarzewskiego 89 bud, C, D, Słoneczna 36 oraz Gułtowy (pałac, oficyna, wozownia) są wyznaczone na czyszczenia raz w roku.

Wg Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 rozdział 7 „Instalacje i urządzenia techniczne” § 34 pkt 1 – 4 przewody spalinowe powinny być czyszczone dwa razy w roku.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający koryguje ilość czyszczeń przewodów spalinowych do dwóch w ciągu roku w budynkach: Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, Bud. „C” i „D”, Poznań, ul. Słoneczna 36 oraz Gułtowy (pałac, oficyna, wozownia). W załączeniu poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy - wykaz kotłowni na opał stały, olejowych i gazowych.

Pytanie nr 2 :

Proszę również, o ile jest to możliwe, o podanie ilości przewodów grawitacyjnych na każdym z budynków wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Odpowiedź nr 2:

Przedmiotem przetargu są tylko przewody spalinowe od kotłów olejowych i gazowych oraz przewody dymne od kotłów na paliwo stałe. W każdej kotłowni jest jeden przewód wentylacji grawitacyjnej.

Z-ca Kanclerza ds. technicznych


mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

Załącznik nr 3 do SWIZ

Formularz cenowy - wykaz kotłowni na opał stały, olejowych i gazowych

I.p.	Nazwa obiektu	Wielkość kotłów i typ	Wysokość i wymiary komina	Ilość czyszczeń w ciągu roku	Rodzaj wentylacji	Cena brutto
1	Poznań ul. Szamarzewskiego 89 Bud. „C”	Viessmann 2 x 345 kW Gazowe	15 m Dn 250 mm	2 x	grawitacyjna	
2	Poznań ul. Szamarzewskiego 89 Bud. „D”	Viessmann 2 x 460 kW Gazowe	15 m Dn 300 mm	2 x	grawitacyjna	
3	Poznań ul. Drzymały 24	KZ-5 1 x 14 mkw Koks	14 m 54 x 56 cm	7 x	grawitacyjna	
4	Poznań ul. Słoneczna 36	Viessmann 1 x 91 kW Gazowe	11 m Dn 200 mm	2 x	grawitacyjna	
5	Poznań ul. Dąbrowskiego 165 Ogród Botaniczny	Buderus 1 x 450 kW 1 x 380 kW Gazowe	10 m 2 x dn 300 mm	2 x	grawitacyjna	
6	Jezioro Stacja Ekologiczna	KZ-5 1 x 9,5 mkw Koks	12 m 14 x 25 cm	8 x	grawitacyjna	
7	Gułtowy - Pałac - Oficyna - Wozownia	Broetje 120 kW Broetje 24 kW Broetje 90 kW Gazowe	13 m, dn 180 mm 10 m, dn 130 mm 10 m, dn 180 mm	2 x 2 x 2 x	grawitacyjna grawitacyjna grawitacyjna	
					Razem/rok	
					Ogółem/dwa lata	