



**S3 - ŚCIANA G-K + WARSTWA BLACHY STALOWEJ** - gr.25,5cm,  
[ WYKONANA WG SYSTEMU RIGIPS 3.41.03]  
 $R_{A1}$  [dB] = 64

- 1- Oplytowanie podwójne z płyt g-k Rigips PRO gr.12,5mm : GKB, GKBI, GKF lub GKFI.
- 2- Oplytowanie podwójne z płyt g-k Rigips PRO gr.12,5mm : GKB, GKBI, GKF lub GKFI.
- 3- Warstwa blachy stalowej gr.1mm, przymocowana bezpośrednio do warstwy g-k.
- 4- Profil ościeżnicowy 2x UA 100 [ zamiast CW 100 ] co 40cm.
- 5- Kołki rozporowe lub dyble, max. rozstaw co 100cm.
- 6- Wkręty TN 25 co 75cm - pierwsza warstwa poszycia, TN 35 co 25cm - druga warstwa poszycia.
- 7- Wypełnienie z masy gipsowej np. Rigips-VARIO wzmocnionej taśmą z włókna szklanego, masa szpachlowa ProFin [szpachlowanie końcowe].
- 8- 1x Warstwa z płyt wełny mineralnej szklanej gr.100mm i gęstości 14kg/m<sup>3</sup>.
- 9- Taśma uszczelniająca Rigips szer.100mm.
- 10- Element budynku.

**UWAGA!**  
**PROFILI NIE ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ NA STAŁE**  
**[WYKONAĆ JAK DWIE ODDZIELNE ŚCIANKI]**

|   |   |                    |                              |
|---|---|--------------------|------------------------------|
| INWESTYCJA  | <b>ROZBUDOWA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU</b>                          |                    |                              |
| ADRES   | KALISZ UL. NOWY ŚWIAT 28-30   |                    |                              |
| INWESTOR  | <b>UNIwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu</b><br><b>61-712 POZNAŃ UL. WIENIAWSKIEGO 1</b> |                    |                              |
| BRANŻA  | <b>ARCHITEKTURA</b>   |                    |                              |
| STREFA  | <b>BLOK E</b>   |                    |                              |
| TREŚĆ RYS.  | DETAL ŚCIANKI G-K - S3 [SYSTEM RIGIPS 3.41.03 + WARSTWA BLACHY]                             |                    |                              |
| <b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>  |   |                    | STADIUM                      |
| GL.PROJEKTANT   | MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT  | UPR. 47/85/PW      | <b>PW</b>                    |
| PROJEKTANT  | MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ŚWIERKOWSKI  |                    |                              |
|   | MGR INŻ. ARCH. ADAM BŁASZCZYK   |                    |                              |
| OPRACOWANIE   | MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA WALCZAK BŁASZCZYK  |                    | DATA 06.2006                 |
| SPRAWDZAJĄCY  | MGR INŻ. ARCH. MARCIN SIADEK  | UPR. 7131/3/P/2002 | SKALA 1 : 5                  |
|  <b>autorska pracownia architektoniczna</b><br>60-114 Poznań ul. Śmiałowska 63 tel./fax (+48-61) 835 03 73 |   |                    | NR RYS.<br><br><b>E.11.D</b> |