ciąg dalszy instalacji wg stanu istniejącego
- poza zakresem opracownia

wykonać połączenie z istn. rynną miedzianą

istniejący przewód odprowadzający wymienić na
drut miedziany: Cu Ø 8 mm w RL 38 p.t.

nowo projektowana obudowa
złącza kontrolnego

w złączu kontrolnym zastosować złącza dwumetaliczna: Cu/Fe

istn. płaskownik stalowy ocynkowany przedłużyć do nowego złącza kontrolnego
i wprowadzić w rurze instalacyjnej ochronnej pod kamienną opaskę

ciąg dalszy instalacji wg stanu istniejącego
- poza zakresem opracowania

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o. o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93,
www.pkz-arkona.pl

OBIEKT: BUDYNEK 14-1 WYDZIAŁU ARCHITEKTURY P.K.

ADRES: KRAKÓW, UL. KANONICZA 1

NR DZIAŁKI: 472/1 obr.1 ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr Sieradzki — Upr. Nr UAN-Upr. 345/90

SPRAWDZAJĄCY: inż. Leszek Szarski — GP. IV-63/342/76

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ELEKTRYKA

DATA: 03.2014.

TEMAT RYSUNKU: ELEWACJA PÓŁNOCNA OD STRONY UL. SENACKIEJ

SKALA: 1:50

NUMER RYSUNKU: E2