



Pismo: CRZP/25/2016/AEZ/5

Gdynia dnia: 2016-05-18

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-05-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Przebudowę i nadbudowę części budynku
Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. W związku z rezygnacją z wykonania prac związanych z rozbudową garażu prosimy o dokonanie korekty projektów i przedmiarów branżowych oraz budowlanych o prace niewykonane lub ewentualne zamienne.

Odpowiedź: dokumentacja jest podzielona na części, z których można rozdzielić prace związane z nadbudową części budynku oraz rozbudową garażu (nie będącego przedmiotem zamówienia).

Pomocniczo załączono przedmiary robót, które należy traktować tylko i wyłącznie jako opracowanie informacyjne, a nie służące za podstawę wyceny.

2. Prosimy o określenie miejsca i sposobu zakończenia instalacji przewidzianych w wyłączonym zakresie przebudowy garażu;

Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

3. W jaki sposób zakończyć prace budowlane (elewacja, obróbki blacharskie itd.) na styku istniejącego przebudowywanego budynku i garażu.

Odpowiedź: nie ma wspólnych prac na elewacji, stykających się obróbek blacharskich itp.

4. Czy należy wstawić drzwi Dz1. Jeżeli tak, to w jaki sposób zabezpieczyć w/w drzwi przed otwarciem przez osoby niepowołane.

Odpowiedź: do czasu rozbudowy garażu drzwi Dz1 mają funkcjonować jako okno nieotwierane.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Akademia Morska w Gdyni

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej:
<http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania
A. Stec
mgr inż. Arkadiusz Stec