

**Przegląd, konserwacja i legalizacja sprzętu gaśniczego – przeprowadzana zgodnie z zalecениями producenta, nie rzadziej niż raz w roku.**

Obiekty - Poznań	GP 1	GP2	GP 3	GP 6	GP 12	GS 5	GS 2	GP-4	GP6ABC,BC	KOC	Hydrant wewn.	Hydrant zewn.	Hydrant nadziem.	UGS GSE2X GWGZAF/ABF GWPZABF
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1 Zbyszko Jacek, tel. 61 829-43-50	--	--	--	--	--	15	--	32 - GP6ABC BX	--	4	--	--	--	4 - GSE2X
Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 80 Zbyszko Jacek, tel. 61 829-43-50	--	--	--	--	--	8	--	24 - GP6ABC	--	18	--	--	--	4 - GSE2X
Collegium Iuridicum Novum al. Niepodległości 53 Jędrzej Szymański, 61 829-31-31	--	--	--	--	--	2	--	27 - GP6ABC	--	19	2	--	--	--
Coll. Physicianum , Archiwum ul. Umultowska 85 Rafał Brzeziński, tel. 61 829-52-73	--	--	--	72	--	17	--	--	--	58	--	12	--	--
Coll. Geographicum ul. Dziegiejowa 27 Magdalena Janicka, tel. 61 829-61-33	--	--	--	56	--	1	1	4 - GP6BC 54-GP6ABC 6 - UGSE2	--	29	--	2	--	
Coll. Geologicum, ul. Mákow Połnych 16 Magdalena Janicka, tel. 61 829-61-33	--	--	--	--	--	1	4	24 - GP6ABC	--	7	--	1	--	
Coll. Chemicum, ul. Grunwaldzka 6 Bernardeta Masewicz, tel. 61 829-12-34	--	16	--	114	--	76	8	43 - GP-4	29	37	--	1	--	
Coll. Novum, al. Niepodległości 4 Agnieszka Kokocińska-Adamska tel. 61 829-37-35	--	1	--	44	18	4	--	--	--	40	--	--	--	1 - GSE2X
Coll. Historicum, ul. Św. Marcin 78 Anna Kolodziejczak, tel. 61 829-47-30	--	15	--	30	--	2	--	--	--	24	--	2	--	--
Zespół Budynków Dydaktycznych ul. Szamotrowskiego 89/91 Renata Nowicka, tel. 61 829-22-30	--	--	--	51	15	13	--	1 - GP4ABC	3	27	--	--	--	--
Budynek Dydaktyczny ul. Drzymyły 24 Joanna Kuijawa, tel. 61 829-34-01	--	--	--	--	--	--	--	4 - GP4ABC 2 - 5XBX 11-P6X/ABC	--	6	--	--	--	
Obserwatorium Astronomiczne ul. Słoneczna 36 Alicja Gaśiowska, tel. 61 829-27-70	--	--	--	--	--	--	--	4 - GP6BC 9 - GP6ABC	2	--	--	--	--	
Coll. Biologicum, ul. Umultowska 89 Elżbieta Jasieczak, tel. 61 829-55-65 Coll. H. Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198 Anna Kolodziejczak, tel. 61 829-29-68	--	12	--	99	--	6	--	--	--	38	--	3	3 - UGS	

Coll. Maius, ul. Fredry 10 Katarzyna Koszewska, tel. 61 829-45-59	--	1 - GP2ABC	--	--	1- GP12ABC	3	--	40- GP6ABC	--	39	1	--	--
Coll. Mathematicum ul. Umultowska 87	--	6 - GP2ABC	--	--	--	--	--	67- GP6ABC 23- UGSE2 1- GP4ABC	--	24	--	2	--
Danuta Janicka, tel. 61 829-53-21	--	--	--	--	--	--	--	56- GP6ABC 7 - UGSE2	--	12	2	--	--
Wydz. Nauk Politechnikiarswa ul. Umultowska 89a	--	--	--	--	--	--	--	14- GP4ABC 9- GP6ABC 39-GP4	--	63	1	1	--
Danuta Janicka, tel. 61 829-66-00	--	--	--	22	--	6	--	--	2	10	--	--	--
Budynek Dydaktyczny ul. Miedzychodzka 5	--	--	--	--	--	--	--	2	10	--	--	--	--
Anna Ziembińska, tel. 61 829-27-54	--	--	--	114	16	1	--	--	3	20	4	--	--
Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40	--	--	--	--	--	1	--	5- GP6ABC	--	3	--	--	--
Jacek Halicki, tel. 61 829-38-61	--	--	--	--	--	2	--	--	8	--	--	--	--
Sala Sportowa, ul. Młyńska 15	--	--	--	--	--	2	--	--	8	--	--	--	--
Kazimierz Pluta, tel. 61 852-45-50	--	--	--	15	--	2	--	--	8	--	--	--	--
DS „Babilon”, ul. Dożynkowa 9B	--	--	--	--	--	2	--	--	8	--	--	--	--
Jan Burlaga, tel. 61 826-71-58	--	--	--	--	--	2	--	--	8	--	--	--	--
Osiedle Studenckie „Jagienna i Zbyszko” ul. Piątkowska 80	--	--	--	--	--	2	--	--	8	--	--	--	--
Małgorzata Czechlewska, tel. 61 823-80-21	--	--	--	--	--	2	--	--	8	--	--	--	--
Dom Akademicki, ul. Nieszawska 3	--	--	--	--	--	2	--	--	8	--	--	--	--
Małgorzata Nowak, tel. 61 829-30-12	--	--	--	31	8	2	--	--	28	--	--	--	--
DS „Jowita”, Ośrodek Austriacki ul. Zwierzyńiecka 7	--	--	--	--	--	2	--	--	28	--	--	--	--
Agnieszka Krajewska-Jopek tel. 61 829-24-00	--	--	--	--	--	2	--	--	28	--	--	--	--
DS. Hanka, al. Niepodległości 26 Bogusław Szaroleta, tel. 61 829-39-00	--	--	--	18	--	2	--	--	21- GP6ABC 2- GP12ABC	--	24	--	1
Budynek dydaktyczny al. Niepodległości 24	--	--	--	--	--	2	--	--	6- GP4ABC	--	6	--	--
Bogusław Szaroleta, tel. 61 829-39-00	--	--	--	--	--	2	--	--	21- GP6ABC 2- GP12ABC	--	24	--	1
Pływalnia Uniwersytecka ul. Strażewicza 21	--	1	--	5	3	3	--	--	6- GP4ABC	--	6	--	--
Andrzej Witkowski, tel. 61 829-61-00	--	--	2 - BC	--	1 - BC	--	--	--	14- GP4ABC 9- GP6ABC 39-GP4	--	2	5	5
Ogród Botaniczny, ul. Dąbrowskiego 165 Michał Roszyk-Chudy, tel. 61 829-20-10	1 - BC	2 - BC	--	1 - BC	--	--	--	14- GP4ABC 9- GP6ABC 39-GP4	--	2	5	5	--
Collegium Chemicum Morasko ul. Umultowska 89B	--	--	--	--	--	4	--	45- GP6ABC	--	63	1	1	--
Jerzy Nowak, tel. 61 829-15-50	--	--	--	17	--	4	--	--	17	--	2	--	--
Hala Sportowa, ul. Zagajnickowa 9 Andrzej Witkowski, tel. 61 829-61-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

100% ✓

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, ul. Umultowska 89c Sebastian Opaska, tel. 61 829-19-95	--	--	--	87	--	--	--	--	--	--	66	4	--	--
Centrum NanoBioMedyczne ul. Umultowska 85, Bartosz Kawczyński, tel. 61 829-67-05	--	--	--	--	4	--	10- GP6ABC	10	6	--	3	--		
Collegium Historicum Morasko ul. Umultowska 89d Michał Przybył, tel. 61 829-15-47	--	--	--	--	--	--	57- GP6ABC	--	32	--	2	--		
<b>RAZEM:</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>--</b>	<b>776</b>	<b>68</b>	<b>174</b>	<b>13</b>	<b>757</b>	<b>49</b>	<b>748</b>	<b>21</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	
Obiekty zamiejscowe	GP 1	GP2	GP 3	GP 6	GP 12	GS 5	GS 2	GP6ABC GP2ABC	KOC	Hydrant wewn. podziem.	Hydrant zewn. nadziem.		UGS GSE2X GWGZAF/ABF GWPZABF	
Dom Pracy Twórczej ul. Wolności 33, Ciążeń Andrzej Bendziński, tel. 63 276-41-55	--	--	--	--	--	7	--	25- GP6ABC	--	7	--	3	--	
Zespół Pałacowo-Parkowy ul. Pałacowa 4/3 Guttowy Maria Mikołajczak, tel. 61 818-01-80	--	--	22	--	8	--	--	--	--	11	2	--	--	
Dom Studencki, ul. Nowy Świat 28-30 w Kaliszu Karolina Śmigalska, tel. 62 767-07-39	--	--	38	--	--	--	--	--	--	9	--	--	--	
Wydz. Pedagogicznego-Art. w Kaliszu, Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz Monika Marczałek, tel. 61 829-64-26	--	--	55	--	--	--	--	--	--	47	--	--	--	
Coll. Europeum Gnieźnенese ul. Kostrzewskiego 5-7 w Gnieźnie Anna Dzionek, tel. 61 423-70-36	--	--	--	--	2	--	31	--	31	--	37	3	1	--
Osiedle Studentek, ul. Piłsudskiego 14 w Stubicach Teresa Lipka, tel. 95 759-22-22	--	--	102	2	8	--	--	--	--	95	--	7	--	
Coll. Polonicum, ul. Kościuszki 1, Stubice Monika Wojciechowska, tel. 95 759-24-08	--	--	--	--	9	--	83-GP6ABC	--	50	2	4	--		
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile, Piła, ul. Kołobrzeska 15 Magdalena Ozga, tel. 67 349-26-02	--	--	--	--	--	--	25-GP6ABC	--	13	1	--	--		
Stacja Geoekologiczna Storkowo 32 prof. Józef Szpikowski, tel. 94 375-91-74	--	--	7	--	1	--	--	--	--	--	1	--		
Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Obrzycku, Zamek 1 Sebastian Kahuży, tel. 61 291-32-80	--	1	--	23	6	1	--	28- GP6ABC	--	8	--	--	1- GWP2ABF	

15/11/2018

Ośrodek Wypoczynkowy, ul. Kościuszki 1 Kolobrzeg, Włodzimierz Sopałowicz, tel. 94 354-53-13	--	6	--	1	--	2	--	1 - GP6ABC	--	2	--	--	--
Stacja Ekoologiczna w Jeziorach Mosina	--	--	--	5		4	--	--	1	--	--	--	--
Stacja w Lech Kaczmarek, tel. 61 813-27-11							--	--	4-GP4ABC	--	2	--	--
Stacja w Białej Górze ok. Międzyzdrojów dr Jacek Tylikowski, tel. 91 322-29-39	--	--	--	--	--	--	--	--			--	--	--
<b>Razem:</b>	--	7	--	253	8	42	--	197	1	281	8	16	1

**I. Przegląd i konserwacja gaśnic – raz w roku polega na:**

1. Sprawdzeniu stanu ogólnego zbiornika, czy jest bez wgnieć, czy powłoka lakiernicza nie jest uszkodzona.
2. Kontroli terminu badań UDT.
3. Sprawdzeniu osprzętu, łączników oraz ich uzupełnienie, ewentualnie wymiana.
4. Kontroli elementów z tworzyw sztucznych lub elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń.
5. Ewentualnej wymianie uszczelnień i uszczelek, ocenie dostępności i czystości sprzętu oraz prawidłowości oznakowania przeciwpożarowego.
6. Demontaż poszczególnych elementów gaśnicy oraz ich weryfikacja.
7. Udokumentowanie badania.

**II. Legalizacja zbiorników ciśnieniowych gaśnic - raz na 5 lat lub raz na 10 lat – (w zależności od rodzaju zbiornika).**

1. Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych gaśnic do badań UDT.
2. Przeprowadzenie badań przez UDT.
3. U dokumentowanie badania.

**III. Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych polega na:**

1. Sprawdzeniu czy:

- a) urządzenia nie są zastawione, nie są uszkodzone, elementy nie są skorodowane, nie ma przecieków,
- b) instrukcja obsługi jest czytelna i czysta,

✓ ✓ ✓

- c) miejsce umieszczenia hydrantów jest oznakowane,
  - d) mocowania do ściany są odpowiednie, czy nie są obruszone,
  - e) wypływy wody jest równomierny i dostateczny, pomiar wydajności (parametrów hydrantu) – raz w roku,
  - f) miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym,
  - g) waż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknienia,
  - h) zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowe i właściwie zaciśnięte,
  - i) skrzynka hydrantowa (jesli jest) nie jest uszkodzona i czy drzwiczki łatwo się zamykają,
  - j) prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje,
2. W trakcie konserwacji hydrantu wewnętrzno waż powinien być całkowicie rozwinięty a hydrant poddany ciśnieniu.
  3. Kontrola ciśnienia na zaworze hydrantowym wewnętrzny oraz wydajności nominalnej (prüba wykonana zgodnie z § 23 rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) – raz w roku.
  4. Próba ciśnienia węży – raz na 5 lat.
  5. Udokumentowanie badania.

#### **IV. Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych – zgodnie z PN oraz instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.**

1. Sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego, oględziny zewnętrzne.
2. Badanie ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego.
3. Sprawdzenie poprawności zadziałania zasuwy.
4. Sprawdzenie skuteczności odwodnienia.
5. U dokumentowanie badania.

*pr, V*

*BAK*