



ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 235  
81-225 Gdynia

[www.am.gdynia.pl](http://www.am.gdynia.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@am.gdynia.pl](mailto:zampubl@am.gdynia.pl)

# Akademia Morska w Gdyni

Pismo: CRZP/31/2016/AEZ/8

Gdynia dnia: 2016-06-21

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ\_3

*Szanowni Państwo  
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-06-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Remont stolarki okiennej w Studenckim Domu Marynarza nr 2  
w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19 - ETAP I”**

**Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

1. Czy do oferty przetargowej należy dołączyć kosztorys ofertowy? Jeśli tak to w jakiej formie: uproszczonej czy szczegółowej?

**Odpowiedź: do oferty nie trzeba załączać kosztorysu.**

**Kosztorys uproszczony z tabelą materiałów należy przedłożyć dopiero przed podpisaniem umowy**

2. Prosimy o precyzyjne wskazanie np. przy użyciu koloru, na rzutach pięter (tj.: rys. A2-A10 - Projekt wykonawczy) okien przeznaczonych do wymiany w etapie I objętym niniejszym postępowaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza do odpowiedzi rysunki A4-10 z zaznaczonymi oknami do wymiany.**

3. Prosimy o podanie szerokości i grubości parapetów wewnętrznych.

**Odpowiedź: należy przyjąć szerokość parapetu 250mm i grubość 25mm.**

4. Prosimy o podanie materiału, z jakiego są wykonane okna istniejące.

**Odpowiedź: PCV**

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie projektowane do wymiany okna są oknami bezklasowymi tzn. bez odporności p.poż. oraz nie posiadają funkcji oddymiania lub przewietrzania.

**Odpowiedź: zaprojektowane okna są oknami bezklasowymi.**

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz



# Akademia Morska w Gdyni

zostało zamieszczone na stronie internetowej:  
<http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 235  
81-225 Gdynia

[www.am.gdynia.pl](http://www.am.gdynia.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@am.gdynia.pl](mailto:zampubl@am.gdynia.pl)

Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
i kosztorysowania  
*[Signature]*  
mgr inż. Arkadiusz Stec