



Pismo: CRZP/31/2016/AEZ/15

Gdynia dnia: 2016-06-23

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ_6

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-06-21 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetargu nieograniczonego** na:

**„Remont stolarki okiennej w Studenckim Domu Marynarza nr 2
w Gdyni przy ul. Sędzickiego 19 - ETAP I”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zamawiający w STWiORB podaje, iż w nowej stolarce okiennej aluminiowej należy zastosować szybę dwukomorową niskoemisyjną (trzy szyby) selektywną o parametrach $g = 39\%$, $Lt = 70\%$.

Z uwagi na to, iż przy szkłe 3 - szybowym nie ma możliwości zachowania ww. parametrów na poziomie zgodnym ze STWiORB (w szczególności parametru Lt) prosimy o dopuszczenie szyb dwukomorowych niskoemisyjnych selektywnych o parametrach $g \geq 39\%$, $Lt \geq 70\%$. W załączeniu przykładowa karta szkła.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w tej kwestii (patrz powiadomienie o zmianach SIWZ_2).

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej:
<http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania

mgr inż. Arkadiusz Stec