PIĘTRO 3



PIĘTRO 4



LEGENDA:

- proj. instalacja wody hydrantowej
- HP52 — proj. hydrant dn52
- HP25 — proj. hydrant dn25
- ZS2 — proj. zawór hydrantowy dn52
- PH1 108x2 — proj. pion instalacji hydrantowej

Materiał przewodów:
przewody wody hydrantowej: rury ze stali węglowej ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz Mapress C-Stahl firmy Geberit lub równoważne

skoTerm
BIURO INŻYNIERSKIE SKOTERM
Andrzej Ciesielski
ul. Skolna 12, 30-383 Kraków
tel./fax: 12 262 31 61, 501 222 256

Nazwa projektu:
Zbiornik pożarowy 100m3 i hydrofornia wody pożarowej wraz z wymianą instalacji wody pożarowej w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24

Nazwa rysunku:
Rzut III i IV piętra

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Skala	Nr rys.	Data
Projektował	mgr inż. Andrzej Ciesielski	399/2001		1:100	5	08.2010
Współpracował	mgr inż. Ireneusz Sochacki					
Sprawdził	mgr inż. Marta Gewor-Ciesielska	186/98				