


Widok z boku

Sekcija II, TRAFO NR2



Uwaga:

1. Sekcja I - zabezpieczenie obwodów pożarowych z przed Wpóz1
 - 1x RB-2/400A - wykonać ramkę w kolorze czerwonym
2. Sekcja II - zabezpieczenie obwodów pożarowych z przed Wpóz2
 - 1x RB-1/250A - wykonać ramkę w kolorze czerwonym
3. Istniejące pomieszczenie RGnn - wymagane nie przekraczanie wymiarów długości rozdzielni tj. do 5675mm

www.lumen.com.pl

**Biuro Inżynierii no-Wdrożeniow
Intelligent Systems**
ul. Wielka 44c 30-552 Kraków
tel./fax: 13 44 620 81
e-mail: wiesiek@e.krakow.pl

[illegible]