Zasilanie opraw parter Rozdzielnia RDOB



Pi=6,8kW
Pz=6,1kW
Ib=9,8A

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
obwód	oprawy p.38, 39,40,10	oprawy p.541b, 541c	oświetl. klatka schodowa przy szybie kablowym 3	oprawy p.41	oprawy p.2	oprawy p.1, 2	oprawy p.42 42a,43a,44	oświetl. klatka schodowa obok p.44 piętro-1,0,1	oprawy wiatrołap
Typ przewodu	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5
Pi [kW]	1,2	1,16	0,4	0,48	1,04	0,64	1	0,72	0,16

Rozdzielnica-prefabrykat
wnękowy ETI
(IP40) 2x36 moduły, drzwi pełne
720x375x200





Układ sieci
TN-S
400/230V/50Hz/N/PE
Ochrona przeciwprzepięciowa
kl. B+C

Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 13 44 620 81
e-mail: wiesiekj@e.krakow.pl

www.lumen.com.pl

PROJEKT	Dokumentacja wielobranżowa, projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.	NR.RYS. 4.1.2
TRESC RYSUNKU	Schemat ideowy i montazowy rozdzielni RDOB	SKALA -/-

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	RODZAJ ZMIANY
1		
2		

INWESTOR	Politechnika Krakowska
OBIEKT	Budynek 10-35 WITCH Politechniki Krakowskiej
ADRES INWESTYCJI	ul. Warszawska 24, Kraków

PROJEKTANCI	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	BPP 332/82 8/02		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:			DATA
mgr inż. Rafał Łuckl			Marzec 2016 r.
mgr inż. Grzegorz Ziemiański			FAZA
inż. Paweł Bodula			PW
Mariusz Knap			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Krzysztof Ryczan	AB.III.7132/83/2001		

UMOWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.