

Pi=33kW
Pz=13,2kW
Ib=20A

Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
obwód	gniazda 1f, klatka, korytarz	gniazda 1f, p.302	gniazda 1f, p.309a	bojler, p.309a	bojler, p.336	gniazda 1f, p.336	gniazdo 3f, 16A,p. 309a	R303,	R313,	R314,	R337,	R309	R310	R312	REZERWA
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 5x2,5	YLYżo 5x4	YLYżo 3x4	YLYżo 5x4	YLYżo 5x10	YLYżo 3x4	YLYżo 5x4	YLYżo 5x4	
Pi [kW]	0,4	0,6	0,8	1,2	1,2	1,2	3	6,8	1,4	0,8	8,8	2	6	6,8	

Rozdzielnica-prefabrykat
wnękowy ETI
(IP40) 2x36 moduły, drzwi pełne
720x375x200





Układ sieci
TN-S
400/230V/50Hz/N/PE
Ochrona przeciwprzepięciowa
kl. B+C

Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe
Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 13 44 620 81
e-mail: wiesiekj@e.krakow.pl

www.lumen.com.pl

PROJEKT	Dokumentacja wielobranżowa, projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.	NR.RYS. 7.2.2
TRESC RYSUNKU	Schemat ideowy i montazowy rozdzielni RP3B	SKALA -/-

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	RODZAJ ZMIANY
1		
2		

INWESTOR	Politechnika Krakowska
OBIEKT	Budynek 10-35 WITCH Politechniki Krakowskiej
ADRES INWESTYCJI	ul. Warszawska 24, Kraków

PROJEKTANCI	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	BPP 332/82 8/02		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:			DATA
mgr inż. Rafał Łuckl			Marzec 2016 r.
mgr inż. Grzegorz Ziemiański			FAZA
inż. Paweł Boduła			PW
Mariusz Knap			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Krzysztof Ryczan	AB.III.7132/83/2001		

UMOWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.