
PO ZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
OŚWIETLENIE WYMIENIONE PO POPRZEDNIM OPRACOWANIU
INSTALACJA ISTNIEJĄCA WYMONTOWANA, POZOSTAWIANA BEZ ZMIAN
Ściana o odporności ogniowej min.1,2m
szyb A o wymiarach 1500 x 700 przez wszystkie kondygnacje na 5trych
2xYLY2o5x25 2xYLY2o5x10
2xWKGs 5x16 3xYLY2o2x6
NKGs 5x10 2xYLY2o3x10
YLY2o5x35
szyb B o wymiarach 1500 x 700 przez wszystkie kondygnacje na 5trych
YLY2o5x95 NKGs5x10
2xYLY2o5x25 2xYLY2o5x6
2xYLY2o5x16 2xYLY2o3x10
2xYLY2o5x35
szyb A o wymiarach 1500 x 700 przez wszystkie kondygnacje na 5trych
3xYLY2o5x25 3xYLY2o5x10
2xWKGs 5x16 4xYLY2o5x6
NKGs 5x10 3xYLY2o3x10
YLY2o5x35
szyb B o wymiarach 1500 x 700 przez wszystkie kondygnacje na 5trych
YLY2o5x95 NKGs5x10
2xYLY2o5x25 3xYLY2o5x6
4xYLY2o5x35 3xYLY2o3x10
2xYLY2o5x10
Projekt wg osobnego opracowania, Liczenie wpisać przewoz. do tabliczi. Roboty ostatecznie zaprojektowanych zabezpieczeniem.
H290/10
H290/11
RO48/7
RO48/4
RO48/2
RO48/5
RO48/3
RO48/1
R14A, R14A, R14A
montaż w suficie podwieszonym h=2,40m
montaż nastropowy
zwieszac na wys. 2,5m
zwieszac na wys. 2,0m
zwieszac na wys. 2,2m
montaż w suficie podwieszanym h=2,40m
montaż w suficie podwieszanym h=2,20m
sufici podwieszony
Gniazdo 2x40c do stanowisk komputerowych wg szczegółu A
Gniazdo 2x40c do stanowisk komputerowych wg szczegółu A
montaż na obudowie kanałów wentylacyjnych
montaż na obudowie kanałów wentylacyjnych
montaż na obudowie kanałów wentylacyjnych