

BILANS MOCY

Po_1 = 400kW
Po_2 = 400kW
Docelowo 2x 500kW

Układ istniejącej sieci:
TN-C 400/230/PEN/50Hz
IP20;1,5kV Ochrona przepięciowa

◎ przycisk pożarowy w portierni koło wyjścia Budynku 10-35 (około 150mb 2x HDGs 3x1,5mm2)

Uwaga:
1.Projektuje się aktualnie układ ze sprzęgłem i transformatorami 2x 500kW. Jednak docelowo należy zamontować 2 jednostki 1000kVA/630kVA z normą rozliczania i odpływami np. symetryzacji odpływów i zużycia energii elektrycznej.
2. Projektuje się docelowo zabudowanie agregatu prądotwórczego obsługującego obwody pożarowe z chwilą braku dostawy energii z sieci

Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 13 44 620 81
e-mail: wiesiekj@e.krakow.pl
www.lumen.com.pl

PROJEKT	Dokumentacja wielobranżowa, projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.	NR.RYS. 2.3
TRESC RYSUNKU	Schemat blokowy zasilania budynku 10-35 PK	SKALA -/-

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	RODZAJ ZMIANY
1		
2		

INWESTOR	Politechnika Krakowska
OBIEKT	Budynek 10-35 WITCH Politechniki Krakowskiej
ADRES INWESTYCJI	ul. Warszawska 24, Kraków

PROJEKTANCI	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	BPP 332/82 8/02		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:			DATA
mgr inż. Rafał Łucki			Marzec 2016 r.
mgr inż. Grzegorz Zieniański			FAZA
inż. Paweł Bodula			PB
Mariusz Knap			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Krzysztof Ryczan	AB.III.7132/83/2001		

UMOWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.