



Pismo: ZP/413/56/B/16/1

Poznań dnia: 21.07.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **remont i przebudowę dziedzińca wschodniego z bramą od strony ul. Kościuszki w budynku Collegium Maius,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 4. W programie prac konserwatorskich, a także w projekcie nie widnieje zapis w jaki sposób, jaką strukturą należy wykończyć tynk. Ponawiamy prośbę o sprecyzowanie czy należy zastosować tynk zacierany czy cyklinowany, gdyż jest to znacząca różnica przy wycenie.

Odpowiedź 4. Zgodnie z załączonym do projektu programem prac konserwatorskich, należy wykonać próbę rekonstrukcji tynku i przedstawić do akceptacji nadzorowi konserwatorskiemu. Zgodnie z tym zapisem, Konserwator zabytków podejmie ostateczną decyzję co do wykończenia powierzchni elewacji przed rozpoczęciem prac na budowie. W przedmiarze robót przyjęto szacunkowo tynk cyklinowany, jako droższą z rozpatrywanych możliwości.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza ds. Technicznych


Marek Sobczak