



Pismo: ZP/419/66/B/16

Poznań dnia: 22.07.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: „Budowę dróg wraz z chodnikami i parkingami na terenie nieruchomości w Poznaniu, ul. A. Szamarzewskiego 89/91, dz. nr 9/60 i 87 ark. 18 obręb Jeżyce” – parking za budynkiem E,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści zamianę kostki EKO na rozwiązanie zamienne polegające na wykonaniu nawierzchni przepuszczalnej z płyt ażurowych?

Odpowiedź 2. Zamawiający dopuszcza zamianę kostki EKO przyjętej w projekcie na rozwiązanie równorzędne tj. nawierzchnie z płyt ażurowych z wypełnieniem z grys bazytowego.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak