



Układ sieci:
TN-S
400V/230V/50Hz/N/PE
Samoczynne wyłączenie napięcia

skoTerm BIURO INŻYNIERSKIE SKOTERM Andrzej Ciesielski ul. Skośna 12, 30-383 Kraków tel./fax 12 262 31 61, 501 222 256		Nazwa projektu Wewnętrzna woda pożarowa z hydrofornią wraz z zewnętrznym podziemnym zbiornikiem o poj. 100m ³ dla budynku wysokiego nr5 Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej – Kampus Czyżyny w Krakowie Nazwa rysunku Rzut piwnicy – Plan zasilania zestawu hydroforowego.				
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Skala	Nr rys.	Data
Projektował	inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PW0E/04		1: 100	E-1	12.2010
Współpraca	mgr inż. Michał Miziura mgr inż. Bartosz Bronarski					
Sprawdził	inż. Jacek Balana	MAP/0384/PW0E/08				