

WZ - 5595/71/ 2006

Poznań, dnia 14 czerwca 2006 r.

Centrum Usług Przeciwpowozarowych
ul. Kosińskiego 6/16
61-522 Poznań

Postanowienie nr 71 / 2006

Działając na podstawie §16 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz.1137) i art. 123 ustawy z dnia 14 września 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z §2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.690) po rozpoznaniu wniosku CUP z dnia 28.05.2006 r. wraz z ekspertyzą techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Józefa Modrzyka oraz budowlanego Czesława Pluskotę, Wielkopolski Komendant Wojewódzki postanawia

wyrazić zgodę

dla przebudowywanego budynku Collegium Maius przy ul. Fredry 10 w Poznaniu na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych t.j. na zachowanie:

- na klatce schodowej prowadzącej do piwnicy 5 stopni zabiegowych,
- otworów okiennych w ścianach klatek schodowych,
- we fragmentach budynku długości dojść przekraczających normę określoną w przepisach lecz nie więcej niż o 100 %

pod warunkiem:

- wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
- podzielenia budynku na strefy pożarowe,
- podzielenia korytarzy budynku na odcinki 50 m i przegrodzenia drzwiami dymoszczelnymi,
- zamknięcia klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach drzwiami dymoszczelnymi,
- zastosowania pozostałych zaleceń wynikających z ekspertyzy technicznej.

Uzasadnienie

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy postanowił zaakceptować opinię przedstawioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz budowlanego. Niezbędnym jest jednak zastosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu na klatkach schodowych, które stanowią drogę ewakuacyjną. Ponadto pozostałe proponowane w postanowieniu rozwiązania zamienne w zasadniczy sposób poprawą poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku a tym samym wyeliminują występujące w nim zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.


Wielkopolski Komendant Wojewódzki rozpatrując przedłożoną ekspertyzę wziął pod uwagę ograniczenia konstrukcyjne budynku., a także jego zabytkowy charakter.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo złożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia odwołania do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. KM PSP Poznań
3. PINB
4. aa.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Z up. 
Zastępca Komendanta
st. bryg. mgr inż. Jan Narasiewicz

Wpłacono opłatę skarbową
w wysokości zł.