



Oznaczenie sprawy: ZP/3399/D/16

Poznań, dnia 24.08.2016 r.

**POWIADOMIENIE  
o wyborze najkorzystniejszej oferty**

Szanowni Państwo,

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego **na sukcesywną dostawę artykułów elektrycznych oraz części do opraw dla jednostek organizacyjnych UAM** nr sprawy **ZP/3399/D/16** informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

**P.H. ALFA – ELEKTRO Sp. z o.o.**  
**ul. Obrońców Westerplatte 81**  
**40-335 Katowice, z ceną brutto: 42 059,60 zł**

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, nie podlegającą odrzuceniu.

**Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Wartość brutto (pkt)	Termin dostawy częściowej (pkt)	Razem punktów
1	Hurtownie Elektryczne Kopel sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 44, 60-462 Poznań	35 526,09 zł -	8 dni -	-
2	Przedsiębiorstwo EL 12 sp. z o. o. ul. Św. Anny 5, 45-117 Opole	52 663, 80 zł (72,00)	8 dni (0)	72,00
3	Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa – Elektro sp. z o. o. ul. Obrońców Westerplatte 81 40-335 Katowice	42 059,60 zł (90,00)	3 dni (10,00)	100,00
4	Elkond sp. z o. o. ul. Handlowa 6C , 15-399 Białystok	49 000,00 zł -	8 dni -	-

**Liczba wykonawców wykluczonych – 0**  
**Ilość ofert odrzuconych – 2**

Oferty odrzucone:

**oferta nr 1 - Hurtownie Elektryczne Kopel sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 44, 60-462 Poznań, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jej treść nie odpowiada treści SIWZ.**

Zgodnie z punktem 3.5 SIWZ „Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaproponować asortyment równoważny do określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który musi spełniać warunek, że jest to co najmniej tej samej klasy jaką oczekuje Zamawiający.”

**Pozycja 2 formularza cenowego** – Wykonawca zaoferował w kolumnie asortyment równoważny produkt, który nie jest asortymentem równoważnym do opisanego w SIWZ. Zamawiający wymagał „akumulatory do oświetlenia informacyjnego o parametrach 3,6V 1,8Ah” Wykonawca zaoferował akumulator o pojemności 1,5 Ah.

**Pozycja 6 formularza cenowego** - Wykonawca zaoferował w kolumnie asortyment równoważny produkt, który nie jest asortymentem równoważnym do opisanego w SIWZ. Zamawiający wymagał oprawy o wymiarach 640x640x70 mm. Zaproponowana oprawa ma wymiary 610x615x75 mm. Zamawiający ma już oprawy o takich wymiarach i w przypadku wymiany na oprawy o innych wymiarach powstaną ponad 3 cm szpary dookoła opraw.

**Pozycja 7 formularza cenowego** - Wykonawca zaoferował w kolumnie asortyment równoważny produkt, który nie jest asortymentem równoważnym do opisanego w SIWZ. Zaoferowany produkt nie posiada ochrony IK.

Zgodnie z SIWZ produkt równoważny powinien posiadać klasę co najmniej IK07 (2 J wzmocnione) (Oznaczenie IK określa stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi zgodnie z normą PL-EN 50102).

- produkt nie jest asortymentem równoważnym z określonym w SIWZ- oprawa jest cięższa niż produkt określony w SIWZ.

- produkt nie jest asortymentem równoważnym z określonym w SIWZ- Wszystkie wymiary zewnętrzne są większe.

**Pozycja 13 formularza cenowego** - Wykonawca zaoferował w kolumnie asortyment równoważny produkt, który nie jest asortymentem równoważnym do opisanego w SIWZ.

- niezgodne wymiary zewnętrzne statecznika mogą uniemożliwić jego montaż lub powodować konieczność przebudowywania istniejących opraw w celu jego prawidłowego montażu.

- niezgodny sposób podłączenia elektrycznego.

- brak aktywnej ochrony termicznej.

- temperatura pracy poniżej 80 stopni, zamiast co najmniej 130 stopni.

**Pozycja 14 formularza cenowego** - Wykonawca zaoferował w kolumnie asortyment równoważny produkt, który nie jest asortymentem równoważnym do opisanego w SIWZ,

- niezgodne parametry mocy. Oferent proponuje żarłonnik ZX w zakresie mocy 70-400W , zamawiający oczekiwał produktu nie gorszego niż Philips SND w zakresie mocy 35-600W.

**Oferta nr 4 - Elkond sp. z o. o. 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6C, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jej treść nie odpowiada treści SIWZ.**

**Pozycja 6 formularza cenowego** - Wykonawca zaoferował w kolumnie asortyment równoważny produkt, który nie jest asortymentem równoważnym do opisanego w SIWZ

- zaoferowana oprawa ma mniejsze wymiary niż oprawa określona w SIWZ : 640 x 640 x 70 mm.

Zamawiający ma już oprawy o takich wymiarach i w przypadku wymiany na oprawy o innych wymiarach powstaną ponad 2 cm szpary dookoła opraw.

Produkt proponowany przez Wykonawcę ma wymiary: 618 x 618 x 90

**Pozycja 7 formularza cenowego** - Wykonawca zaoferował w kolumnie asortyment równoważny produkt, który nie jest asortymentem równoważnym do opisanego w SIWZ  
Zaoferowany produkt nie posiada ochrony IK.



Zgodnie z SIWZ produkt równoważny powinien posiadać klasę, co najmniej IK07 (2 J wzmocnione) (Oznaczenie IK określa stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi zgodnie z normą PL-EN 50102)

- produkt nie jest asortymentem równoważnym z określonym w SIWZ oprawa jest cięższa niż produkt określony w SIWZ,
- produkt nie jest asortymentem równoważnym z określonym w SIWZ Wszystkie wymiary zewnętrzne są większe niż określone w SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kanclerz

Stanisław Wachowiak

Samodzielny referent

mgr Małgorzata Danek