

URZĄD MIASTA POZNANIA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
61-841 Poznań plac Kolegiacki 17
tel 878-54-52 fax 878-54-51 03
MKZ-I.4125.2.78.2015.M

12. 06. 2015

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Małgorzata Sadowska
Ul. Karpia 13c, 61-619 Poznań

dotyczy: **Collegium Chemicum**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8 czerwca 2015 roku dotyczący uzgodnienia ekspertyzy pożarowej dla **Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu**, Miejski Konserwator Zabytków informuje, że budynek posiada indywidualny wpis do rejestru zabytków, nr A227 decyzją z dnia 20 marca 1980 roku i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Z uwagi na powyższe należy zastosować takie rozwiązania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, które nie będą ingerowały w zabytkową substancję obiektu oraz oryginalny układ funkcjonalno-przestrzenny.

Miejski Konserwator Zabytków wyklucza możliwość montażu ścian murowanych celem wygrodzenia poszczególnych stref pożarowych. Należy zastosować lekką konstrukcję szklaną w ramach stalowych. Ponadto należy zachować oryginalny wiatrołap w holu głównym. Posiada on trzy pary drzwi o różnej szerokości, które po udrożnieniu powinny spełniać wymogi p.poż.

Miejski Konserwator Zabytków
w Poznaniu
Joanna Bielawska-Palczyńska

Zał. 3 projekty