Zasilanie gniazd 2 piętro Rozdzielnia R111



Pi=7,6kW
Pz=5,3kW
Ib=8,5A

Nr obwodu	1	2		3	4
obwód	gniazda 1f, p.111	gniazda 1f, p.112	REZERWA	gniazdo 3f, 16A,p. 111	gniazdo 3f, 16A,p. 111
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5
Pi [kW]	0,8	0,8		3	3

Rozdzielnica CT
(IP40/55) 3x12 moduły, drzwi przezroczyste
285x500x136





Układ sieci
TN-S
400/230V/50Hz/N/PE
Ochrona przeciwporażeniowa
kl. B+C

Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe Intelligent Systems
ul. Wielicka 44c 30-552 Kraków
tel./fax. 13 44 620 81
e-mail: wiesiekj@e.krakow.pl

www.lumen.com.pl

PROJEKT	Dokumentacja wielobranżowa, projektowo-kosztorysowa modernizacji instalacji w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.	NR.RYS. 5.2.8
TRESC RYSUNKU	Schemat ideowy i montazowy rozdzielni R111	SKALA -/-

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	RODZAJ ZMIANY
1		
2		

INWESTOR	Politechnika Krakowska
OBIEKT	Budynek 10-35 WITCH Politechniki Krakowskiej
ADRES INWESTYCJI	ul. Warszawska 24, Kraków

PROJEKTANCI	NR.UPR.	PODPISY	BRANŻA
mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk	BPP 332/82 8/02		ELEKTRYCZNA
ASYSTENCI PROJEKTANTA:			DATA
mgr inż. Rafał Łuckl			Marzec 2016 r.
mgr inż. Grzegorz Ziemiański			FAZA
inż. Paweł Boduła			PW
Mariusz Knap			
SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Krzysztof Ryczan	AB.III.7132/83/2001		

UMOWA NR DT-2 /12/2016/10-35 z dn. 24.02.2016 r.