



Pismo: CRZP/51/2016/AEZ/5

Gdynia dnia: 2016-10-10

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ 1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-10-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Prosimy o udzielenie następujących informacji:

1-W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia jest następujący zapis:

Zakres prac projektowych obejmuje zaprojektowanie:

- systemu sygnalizacji pożaru
- podłączenia istniejących drzwi przeciwpożarowych do nowoprojektowanego systemu wraz z zasilaniem,
- robót budowlanych towarzyszących, wykończeniowych,
- innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych

Proszę o informację jak należy rozumieć zapis o zaprojektowaniu robót budowlanych towarzyszących i wykończeniowych oraz innych niezbędnych prac do prawidłowego wykonania robót budowlanych.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić prace budowlane towarzyszące układaniu instalacji (np. przekucia, przebicia, bruzdy, tynkowanie, murowanie, wykonanie gładzi i powłok malarskich itp.)

2-Czy na terenie Akademii (inne budynki) istnieje już system wykrywania pożaru. Jeżeli tak to proszę o podanie typu i producenta systemu wykrywania pożaru, oraz o określenie czy system wykrywania pożaru w budynku ma być autonomiczny czy ma pracować w sieci



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Akademia Morska w Gdyni

Odpowiedź:

Obiekty Akademii Morskiej posiadają już system wykrywania pożaru oparty na systemie „Esser”. Nowo zakładany system musi mieć możliwość sieciowania z już istniejącym systemem.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania
[Signature]
mgr inż. Arkadiusz Stec