



Pismo: CRZP/51/2016/AEZ/6

Gdynia dnia: 2016-10-13

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 235  
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ 2

*Szanowni Państwo  
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-10-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**„Wykonanie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji pożaru w budynku C przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych”**

### **Treść wspomnianej prośby jest następująca:**

1- W projekcie umowy w par. 1 pkt 1a jest zapis że "Dokumentacja projektowa będzie składać się  
- z projektu budowlanego dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z wymaganymi uzgodnieniami"

a- W czym zakresie jest wystąpienie do Urzędu o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę.

b- Zgodnie z Prawem Budowlanym projekty dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków przed wystąpieniem do Urzędu o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę muszą uzyskać pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. W czym zakresie jest wystąpienie do Konserwatora zabytków.

### **Odpowiedź:**

Wystąpienie do Urzędu o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę oraz do PWKZ o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym leży po stronie Zamawiającego.

2- W projekcie umowy w par. 1 pkt 5 jest zapis:

"W trakcie prac projektowych projektant ma obowiązek nawiązania współpracy z dostawcą systemu fotowoltaicznego w celu uzyskania



# Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87  
bud. F pok. 235  
81-225 Gdynia

[www.am.gdynia.pl](http://www.am.gdynia.pl)

Zespół ds. Zamówień  
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266  
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: [zampubl@am.gdynia.pl](mailto:zampubl@am.gdynia.pl)

najkorzystniejszych rozwiązań rozmieszczenia, zasilenia i innych czynników sprawiających jak najlepszą pracę systemu"

Zasilanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru musi być wykonane zgodnie z przepisami ochrony pożarowej - zasilanie z przed wyłącznika pożarowego, kable o odporności ogniowej PH90. Pobór mocy dla projektowanego systemu ok. 500 W. Zgodnie z przepisami ochrony pożarowej dostawa systemu fotowoltaicznego nie jest stroną przy uzgadnianiu sposobu zasilania urządzeń pożarowych.

Prosimy o usunięcie pkt. 5 gdyż jest niezgodny z przepisami.

Odpowiedź: Zapis został skorygowany w nowym wzorze umowy - zmiana do SIWZ 1

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

**Arkadiusz Stec**  
Specjalista  
ds. zamówień publicznych  
i kosztorysowania  
*[Signature]*  
mgr inż. Arkadiusz Stec