

LEGENDA

	LUXIONA TROLL- OPRAWA AWARYJNA JEDNOSTRONNA TW1,2WF/CB/ADS TWINS LED CBS ADS
	LUXIONA TROLL- OPRAWA AWARYJNA DWUSTRONNA TW1,2WF/CB/ADS TWINS LED CBS ADS
	LUXIONA TROLL- OPRAWA AWARYJNA AXN AXNC 6W (nt do korytarzy) LED do CBS ADS
	LUXIONA TROLL- OPRAWA AWARYJNA AXN AXNO 6W (nt do przes. otwartych) LED do CBS ADS

UWAGI

1. Symbole nie odzwierciedlają rzeczywistych rozmiarów osprzętu elektrycznego.
2. Szczegółową lokalizację osprzętu elektrycznego ustalić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z innymi branżami.
3. Nie należy odmierzać wymiaru z rysunku, ani używać go jako szablonu.
4. W rozdzielnicach głównych i rozdzielnicach oddziałowych z których zasilane będzie oświetlenie podstawowe zabudować czujniki zaniku fazy CZF.
5. Zastosować system centralnych baterii CBS/32C/1/3209/1 z monitorowaniem opraw (oprawy z modułem adresowym ADS) o czasie podtrzymania 1h.

Biuro projektów – konsorcjum Firm:

PROJ-PRZEM-PROJEKT

Sp. z o.o.
ul.Fordońska 110
85–739 Bydgoszcz

Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61–619 Poznań

SKALA

Inwestor:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Adres inwestycji:
Poznań, ul. Grunwaldzka 6
obręb Łazarz , ark. 8 nr geodezyjny działki 34/9

Nazwa inwestycji:
Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej.

Temat:
Przebudowa termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Collegium Chemicum UAM przy ulicy Grunwaldzkiej 6 wraz ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń na potrzeby przychodni lekarskiej, zewnętrznymi dziennymi instalacjami między – obiektowymi i rozbiórką części budynku mieszczącej węzeł cieplny.

Projektant: inż. Marek Goncerzewicz	Upr.bud: GT-III-7210/110/77	Podpis:	
Sprawdzający: inż. Roman Sztejka	Upr.bud: GT-III-7210/201/77	Podpis:	
Opracował: mgr inż. Adam Minta		Podpis:	
Stadium opracowania: **Projekt wykonawczy**	Data opracowania: **05.2015r.**	Skala: **1:200**	
Rysunek: RZUT PARTERU. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO.		Branża: Elektryczna	**6E**