



Pismo: ZP/ 536 /115/B/16

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Zastępca Kanclerza ds. technicznych

Poznań 8.10.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na **remont pokoi i sanitariatów oraz tarasu i dachu papowego w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym w Kołobrzegu**. Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 3.

prosimy o poprawienie obmiaru w pozycji 7,8,9, ponieważ prawdopodobnie obmiar „1.04m2” jest błędny i został skopiowany z pozycji nr. 6.

Odpowiedź: Obmiar dla poz 7,8,9 wynosi 34,66 m2

Pytanie 4.

Przedmiar MODERNIZACJA POKOI NA PARTERZE i „I” PIĘTRZE Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WOD-KAN W OŚRODKU SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWYM

1. Pozycja 27 i 28 – Prosimy o podanie jakiejś grubości płyty z wełny mineralnej należy zastosować.
2. Pozycja 36 i 37 – Prosimy o wysłanie zestawienia stolarki w celu sporządzenia dokładnej wyceny.
3. Pozycja 64 – Prosimy o sprecyzowanie na jakim podłożu ma znajdować się wiata, ma ona być na fundamentach, bloczkach czy na „sucho”?

Odpowiedź:

1. grubość izolacji 10 cm.
2. zestawienia stolarki na podstawie wizji lokalnej.
3. wiata oparta jest na płycie betonowej.

Pytanie 5.

Przedmiar WYMIANA PŁYTEK TARASOWYCH TARASU W OŚRODKU WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWYM UAM - pozycja 69 – Czy należy zastosować nowe balustrady?

Odpowiedź: pozycja 69. Balustrada jest do ponownego montażu

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

www.amu.edu.pl

drzwi zewnętrzne z PCV – Kołobrzeg

skala 1:20

