



## Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00

e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

Suwałki, dnia 14.11.2016 r.

L.dz. SZW.DZI.266/35/PN/WU//2016

### **Wszyscy uczestnicy postępowania NS: 35/PN/WU/2016**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści . Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

#### **Uczestnik 1**

##### **Pytanie 1**

W dokumentacji SIWZ brakuje informacji dot. instalacji paliwowej. Zakres ten jest niezbędny do prawidłowej i optymalnej wyceny. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie treści SIWZ o rzut kondygnacji z zaznaczeniem pomieszczenia/ pomieszczeń z agregatem prądotwórczym i magazynem/ zbiornikiem paliwa?

Odpowiedź: Na załączniku zaznaczone na czerwono

##### **Pytanie 2**

W dokumentacji SIWZ brakuje informacji dot. instalacji paliwowej. Zakres ten jest niezbędny do prawidłowej i optymalnej wyceny. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie treści SIWZ o rzut kondygnacji z zaznaczeniem trasy instalacji paliwowej między zbiornikiem a agregatem prądotwórczym oraz stacją tankowania a zbiornikiem?

Odpowiedź: Nie dotyczy

##### **Pytanie 3**

W dokumentacji SIWZ brakuje informacji dot. instalacji paliwowej. Zakres ten jest niezbędny do prawidłowej i optymalnej wyceny. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie treści SIWZ o informację czy trasę paliwową należy obudować materiałem typu promat? Jeśli tak to z ilu stron?

Odpowiedź: Nie dotyczy

##### **Pytanie 4**

W dokumentacji SIWZ brakuje informacji dot. instalacji paliwowej. Zakres ten jest niezbędny do prawidłowej i optymalnej wyceny. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie treści SIWZ o informację czy powstałe urządzenie gaśnicze jest w zakresie prac? Jeśli tak, to proszę na rzutach wskazać trasę prowadzenia instalacji gaśniczej.

Odpowiedź: Nie dotyczy

##### **Pytanie 5**

Ze względu na wiele nie jasności związanych z treścią SIWZ i krótkim czasem na przygotowanie oferty oraz z uwagi na to, że firmy kurierskie dla miasta Suwałki gwarantują dostawę dokumentów najwcześniej do godz. 12.00. Zwracamy się do Zamawiającego o przesunięcie daty i godziny złożenia ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 17.11.2016r.

##### **Pytanie 6**

W dokumentacji SIWZ brakuje informacji dot. instalacji elektrycznej. Zakres ten jest niezbędny do prawidłowej i optymalnej wyceny. Czy Zamawiający może udostępnić schematy elektryczne rozdzielni w której mają zostać zamontowane analizatory i schematy elektryczny SZR, które zgodnie z SIWZ należy zmodernizować?

Odpowiedź: Tak, w załączonych załącznikach do odpowiedzi.

##### **Pytanie 7**

W dokumentacji SIWZ brakuje informacji potwierdzających możliwości wykonania modernizacji rozdzielni i SZR.

Zakres ten jest niezbędny do prawidłowej i optymalnej wyceny.

Czy Zamawiający może przedstawić dokumentację fotograficzną ukazującą miejsca w rozdzielniach w których należy przeprowadzić modernizację?

Odpowiedź: Tak, w załączonych załącznikach do odpowiedzi.

### Pytanie 8

Dokumentacja SIWZ wymaga wykonania analizatorów sieci z funkcją komunikacji Ethernet i RS485.

Czy Zamawiający może doprecyzować ten zakres? Czy w zakresie oferty jest oprogramowanie monitorujące pracę analizatorów?

Odpowiedź: Wymagania dla analizatorów:

- Klasa A
- Rejestracja zdarzeń
- Możliwość przeniesienia danych na karcie SD
- Automatyczna rejestracja anomalii zasilania ( zaniki i zapady)
- Pomiar harmonicznego prądu, napięcia i mocy
- Oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych
- Analiza online
- Komunikacja Ethernet i RS485

Analizatory powinny mieć rejestrację zdarzeń

Czy w zakresie należy przewidzieć bramki ethernetowe?

Odpowiedź: Nie ma potrzeby

Czy w zakresie oferty jest okablowanie między analizatorami a bramką/ami ethernetowymi i jak długa jest instalacja?

Odpowiedź: Tak jest. Ok. 50 m

### Pytanie 9

Czy Zamawiający w zakresie prac przewiduje prace remontowo – budowlane mające na celu skuteczną wymianę agregatu, zbiornika i ich elementów?

Jeśli tak czy Zamawiający może opisać zakres tych prac?

Odpowiedź: Są to prace związane z montażem rury wydechowej, ewentualnie prace związane z rozkuciem drzwi i czerpni powietrza celem przystosowania pod nowy agregat.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 6 ustawy PZP , przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 17.11.2016r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 17.11.2016r. godz. 12:00

Termin wnoszenia wadium: 17.11.2016r. godz. 11:00

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 35/PN/WU/2016 z dnia 04.11.2016 r.

Z poważaniem,  
**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**