

**Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**  
**Szpitalna 60**  
**16-400 Suwałki**

**Znak sprawy: 35/PN/WU/2016**

## **INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

*Szanowni Państwo*

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: **Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach** odbyło się w dniu 17/11/2016 o godz. 12:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 200.000,00 zł brutto.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty	Moc agregatu	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Fast Group Sp. z o.o. Al. 3 maja 12 00-391 Warszawa	373725.29 zł	400 kVA	12.12.2016r.	36 m-cy	30 dni

*Zamawiający:*

**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**