

Ogłoszenia powiązane:

[Ogłoszenie nr 346765-2016 z dnia 18-11-2016](#) - Suwałki

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do ...

Termin składania ofert/wniosków: 28-11-2016



---

Ogłoszenie nr 347531 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.

Suwałki:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

#### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 346765

**Data:** 18/11/2016

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 79031936200000, ul. ul. Szpitalna 60, 16400 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, e-mail [zamowienia@szpital.suwalki.pl](mailto:zamowienia@szpital.suwalki.pl), faks 875 629 594.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital.suwalki.pl/pl/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

#### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

##### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** II.4)

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : • wymianę urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej tj. zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej • demontaż istniejącego agregatu • montaż w jego miejsce nowego agregatu z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej. 3. W ramach niniejszego zadania należy wymienić istniejący agregat prądotwórczy na nowy wraz z podłączeniem go do instalacji elektrycznej i uruchomieniem w budynku Trafostacji nr 2 oraz dostawa zbiornika paliwa do budynku Trafostacji nr 2. Montaż analizatorów sieci będzie wykonany w budynku Trafostacji nr 1. Należy zdemontować istniejący agregat prądotwórczy i go zutylizować we własnym zakresie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ . –Parametry techniczne 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuką budowlaną. Przedmiot zamówienia należy również wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadających aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty i inne. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający

podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust.5 ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : • wymianę urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego na potrzeby zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej tj. zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej • demontaż istniejącego agregatu • montaż w jego miejsce nowego agregatu z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej. 3. W ramach niniejszego zadania należy wymienić istniejący agregat prądotwórczy na nowy wraz z podłączeniem go do instalacji elektrycznej i uruchomieniem w budynku Trafostacji nr 2 oraz dostawa zbiornika paliwa Montaż analizatorów sieci będzie wykonany w budynku Trafostacji nr 2. Należy zdemontować istniejący agregat prądotwórczy i go zutylizować we własnym zakresie. 4. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ . –Parametry techniczne 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż, normami, wiedzą i sztuką budowlaną. Przedmiot zamówienia należy również wykonać wyłącznie z materiałów nowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej, posiadających aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty i inne. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/ eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust.5 ustawa Prawo Zamówień Publicznych.