



Awaria centrali A2/NW-1 - przejście na dostawę powietrza z centrali A2/NW-3.

Sekwencja pracy przepustnic:
1) Praca w warunkach awarii :
- przepustnice P1,P3, P5 i P6 - pozycja zamknięta
- przepustnice P2 i P4 - pozycja otwarta
- załączenie nawilżacza A2/nw/INW-3 wraz z przejściem centrali A2/NW-3 do pracy dla potrzeb boksów ze zwierzętami
2) Praca w warunkach standardowych:
- przepustnice P2 i P4 - pozycja zamknięta
- przepustnice P1,P3,P5 i P6 - pozycja otwarta

LEGENDA - WENTYLACJA

	instalacja powietrza nawiewanego istniejąca
	instalacja powietrza wywiewanego istniejąca
	instalacja powietrza nawiewanego - projektowana
	instalacja powietrza wywiewanego - projektowana
	przepustnica wielopłaszczyznowa z silnikiem



Rev0	30.06.16	Wykonano projekt budynkowych instalacji centralnej wentylacyjnej A2/NW-1 / A2/NW-3 oraz zapewnienia wentylacji dla pomieszczeń biura dla zwierząt w przypadku awarii centrali podstawowej A2/NW-1	
nr rys.	tom	arch. inwest.	projektant

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU
Obręb nr 28-0,76-25, dz. nr 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 30, 1/6/1, 39, 40 ark. nr 30-31, 36-37, 40-41, 44-45, 48-49, 52-53 miasto Poznań

INWESTOR:
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
61-701 POZNAŃ, ul. Bukowska 70

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 23.3.2 – BUDYNEK A2

BRANŻA:
INSTALACYJNA – INST. SANITARNE I MECHANICZNE

TEMAT:
SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKTOWANIE 1997	AUTOR: Rafał Rybak	2016	WYKONANIE:	1:50	
	SPRAWDZIŁ: Tomasz Rybak	2016	SPRAWDZIŁ:	A1 – A2 04	
				Rev 01	

ul. Wilczak 31 F, 61-623 Poznań
tel. 61 8 20 30 30, fax 61 8 20 30 31
e-mail: biuro@1997.pl
www.1997.pl

PROJEKTANT:	Tomasz Rybak	2016
SPRAWDZIŁ:	Tomasz Rybak	2016