



Awaria centrali A2/NW-1 - przejście na dostawę powietrza z centrali A2/NW-3.

Sekwencja pracy przepustnic:
1) Praca w warunkach awarii :
- przepustnice P1,P3, P5 i P6 - pozycja zamknięta
- przepustnice P2 i P4 - pozycja otwarta
- załączenie nawilżacza A2/nw/NW-3 wraz z przejściem centrali A2/NW-3 do pracy dla potrzeb boksów ze zwierzętami
2) Praca w warunkach standardowych:
- przepustnice P2 i P4 - pozycja zamknięta
- przepustnice P1,P3,P5 i P6 - pozycja otwarta

LEGENDA - WENTYLACJA	
	instalacja wentylacji istniejąca nawiew/wywiew
	instalacja powietrza nawiewanego - przebudowa
	instalacja powietrza wywiewanego - przebudowa
M	przepustnica wielopłaszczyznowa z siłownikiem
GK+2,80	opis rzędnej GK - Górna Krawędź

Rev01	31.05.2016	Wykonanie połączeń funkcjonalnych pomiędzy centralami wentylacyjnymi A2/NW-1 i A2/NW-3 celem zapewnienia wentylacji dla poniższych bloku boksów dla zwierząt w przypadku awarii centrali podstawowej A2/NW-1.
NR REW.	DATA	OPIS ZMIAN / ZESTAWIENIE

INWESTOR: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU
DZIAŁKA NR: 258,259,270, ARK 28 ; NR 260/1, 261, 269/1, 278/3, 282, 288/1, 280 ARK 29 ; NR 283/3 ,283/4 ,284 ARK 30 - OBRĘB POZNAŃ

UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA
61-712 POZNAŃ,UL.H.WIENIAWSKIEGO1

PROJEKT WykonawczY
TOM 2.6.3.2 – BUDYNEK A2

BRANŻA: INSTALACYJNA – INST. SANITARNE I MECHANICZNE

TEMAT: RZUT DACHU. PRZEKRÓJ A2/3
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 1997

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawn.	Podpis
AUTORZY:	Piotr Zakrzewski	inżynier instalacyjna	UPP/0278/POOS/06	
	Maciej Gawęcki	inżynier instalacyjna	UPP/0272/POOS/06	
SPRAWDZAŁ(A):	Tomasz Wachnik	inżynier instalacyjna	UPP/0272/POOS/06	

SKALA: 1:50

RYS. NR: W-A2 02 Rev 01

POZNAŃ, CZERWIEC 2016