


SCHEMAT ODPROWADZENIA KONDENSATU Z NAWILZACZA




UWAGA:
INSTALACJE ODPROWADZENIA KONDENSATU WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK TWORZYWOWYCH ODPORNYCH NA STAŁY PRZEPŁYW WODY O TEMP. 90°C, CHWILOWY DO 95°C np. typu PP-HT f-my MAGNAplast

OZNACZENIA:

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ BYTOWEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ ZMIĘKCZONEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ ZDEMINERALIZOWANEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ ZMIĘKCZONEJ
- (12) PION INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA ODPROWADZENIA KONDENSATU

| NR REW. | DATA | OPIS ZMIAN / DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Rev01 | 31.05.2016 | Doprowadzenie wody oraz odprowadzenie kondensatu z nawilżacza parowego - wg. rys. branży went. |

ZAMÓWIENIE:
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU
DZIAŁKA NR 258,259,270, ARK 28 ; NR 260/1, 261, 269/1, 278/3, 262, 268/1, 280 ARK 29 ; NR 283/3 ,283/4 ,284 ARK 30 - OBRĘB POZNAŃ

ZAMAWIAJĄCY:
UNIWERSYTET IM.ADAMA MICKIEWICZA
61-712 POZNAŃ,UL.H.WIENIAWSKIEGO1

PROJEKT WYKONAWCZY
TOM 2.6.3.3
BUDYNEK ZWIERZĘTARNI A2

BRANŻA:
INSTALACYJNA – INST. SANITARNE I MECHANICZNE

TEMAT:
RZUT DACHU
INSTALACJE WOD.-KAN.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
1 9 9 7
ul.Słowiki 10, 60-711 Poznań
tel. (061) 866 97 10, 866 54 22
fax. (061) 866 87 11
e-mail: arch1997@wp.pl,arch1997@wp.pl
e-mail2: arch1997@wp.pl,arch1997@wp.pl

| | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprax. | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| AUTORZY: | Piotr Osiecki | instalacyjno-sanitarna | 177/PW/93 | |
| | Maciej Gawęcki | instalacyjna | 178/PW/93 | |
| | | | WKP/0133/POOS/04 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | Tomasz Wachniak | instalacyjna | WKP/0035/POOS/02 | |

1:100
SKALA:

Is-A2
04
Rev 01
RYS. NR:

POZNAŃ LIPIEC 2009