


POLE NAROŻNE  
↓ RZ



UWAGI:

- 1. Dobrano rozdzielnicę firmy MOELLER, XVTL na cokole 200mm, stopień IP40, głębokość 400mm.
- 2. Rozdzielnicę dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.

01	DODATKOWE APARATY DLA ZASILANIA SZAFY S-A2/3 I NAWILŻACZA	06.2016
NR REF.	ZAKRES ZMIAN	DATA
<div><div><div>1997</div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div></div><div><div>ZAMOWIENIE:</div><div>WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU</div><div>DZIAŁKA NR 258,259,270, ARK 28 ; NR 260/1, 261, 269/1, 278/3, 262, 268/1, 280 ARK 29 ; NR 283/3 ,283/4 ,284 ARK 30 – OBREB POZNAŃ</div><div>ZAMAWIAJĄCY:</div><div>UNIwersytet IM.ADAMA MICKIEWICZA</div><div>61-712 POZNAŃ,UL.H.WIENIAWSKIEGO1</div><div>PROJEKT WYKONAWCZY</div><div>TOM 2.6.4.1-CPV 45214000-0</div><div>Budynek Zwierzętarń – Instalacje elektryczne i EMS</div><div>BRANŻA:</div><div>ELEKTRYCZNA</div><div>TEMAT:</div><div>WIDOK ROZDZIELNICY RZ</div></div></div>		
<div><div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div><div>1997</div><div>ul.Strusia 10, 60-711 Poznań</div><div>tel. (061) 866 97 10, 866 54 22</div><div>fax. (061) 866 97 11</div><div>e-mail: arch1997@piv4.onet.pl</div><div>e-mail2: arch1997@piv4.onet.pl</div></div><div><div>Imię i nazwisko</div><div>mgr inż. K.Ciślak</div><div>Specjalność</div><div></div><div>Nr upraw.</div><div>03/Pw/92</div><div>Podpis</div><div></div><div>1:10</div><div>SKALA:</div></div><div><div>OPRACOWAŁ:</div><div>mgr inż. P.Górnik</div><div>mgr inż. A.Skrycka-Barańczuk</div><div>SPRAWDZAJĄCY:</div><div>mgr inż. E.Górnik</div><div>388/73/Pm</div><div>Podpis</div><div></div><div>10</div><div>RYS. NR:</div></div><div><div>POZNAŃ</div><div>LIPIEC</div><div>2009</div></div></div>		