



## Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00

e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

Suwałki, dnia 24.11.2016 r.

L.dz. SZW/DZI.275/37/PN/WU//2016

### **Wszyscy uczestnicy postępowania NS: 37/PN/WU/2016**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego wraz z dodatkowym zbiornikiem paliwa oraz analizatorem sieci elektrycznej do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uprzejmie informuje, iż wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o poniżej przytoczonej treści . Na mocy art. 38 ust 1 -2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

#### **Uczestnik 1**

##### **Pytanie 1**

Czy w zakres dostawy agregatu wchodzi przeprowadzenie tankowania do pełna zbiorników?

Odpowiedź : Nie. Wystarczy odpowiednia ilość do przeprowadzenia testu.

##### **Pytanie 2**

W dokumentacji SIWZ brakuje informacji dotyczącej instalacji wydechowej spalin,

Czy Zamawiający może określić technologię wykonania instalacji wydechowej oraz materiał z jakiego ma być wykonany?

Odpowiedź : instalacja wydechowa z ruru ze stali kwasoodpornej wyprowadzona ponad dach budynku trafostacji

##### **Pytanie 3**

W wymaganiach stawianych dla agregatu prądotwórczego w pkt. 9 jest wymóg, że:

„agregat musi posiadać własną żaluzję automatyczną na czerpni oraz zwykłą na wyrzutni”. Natomiast w OPZ jest nie jasny dla oferenta zapis: „agregat musi posiadać własną żaluzję na czerpni do wywiewu powietrza ciepłego. Agregatownia posiada automatyczną żaluzję nawiewną sterowaną z drugiego mniejszego agregatu. Jeżeli wielkość kanału nawiewnego okaże się za mała, należy wykonać odpowiedni nawiew z żaluzją sterowaną( nie dopuszcza się żaluzji grawitacyjnej)”

Czy Zamawiający może potwierdzić, że w zaproponowanym rozwiązaniu agregat musi posiadać własną żaluzję automatyczną na czerpni ( sterowaną, nie dopuszcza się żaluzji grawitacyjnej) oraz żaluzję grawitacyjną na wyrzutni do wywiewu powietrza ciepłego?

Odpowiedź :TAK

##### **Pytanie 4**

Z uwagi na to, że poprzednie postępowanie zostało anulowane ze względu na dość znaczne przekroczenie założonego budżetu, a wymagania obecnego postępowania

nie odbiegają technicznie w sposób znaczący. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem:

Czy Zamawiający zmienia wymagania SIWZ i rezygnuje z wymogu dostawy zbiornika paliwa?

Odpowiedź : Tak

##### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający zmienia wymagania SIWZ i rezygnuje z wymogu dostawy analizatorów sieci?

Uważamy, że powyższe rozwiązania nie są niezbędne do prawidłowej pracy zespołu prądotwórczego, a mają wpływ na końcową cenę inwestycji.

Odpowiedź : Tak

#### **Uczestnik 2**

##### **Pytanie 1**

Proszę o informację, czy w związku z ograniczoną dostępnością analizatora sieci elektrycznej jest możliwa jego instalacja w terminie późniejszym, niż podanym w SIWZ tj. 12 grudnia 2016 roku, lub całkowita rezygnacja z jego dostarczenia, montażu oraz uruchomienia?

Odpowiedź : Zamawiający rezygnuje z dostawy zbiornika paliwa oraz analizatora sieci elektrycznej.

### **Uczestnik 3**

#### **Pytanie 1**

Jaki jest wymiar otworu drzwiowego ( wymiar w świetle) przez który ma być wstawiony agregat prądotwórczy?

Odpowiedź : szer 150 cm wys 200cm po demontazu czerpnii powietrza zwiększa sie wysokość do 280 cm

#### **Pytanie 2**

Czy dodatkowy zbiornik paliwa musi być trwale połączony z dostarczonym agregatem?

Odpowiedź : Zamawiający rezygnuje z dodatkowego zbiornika paliwa o poj 1500L

#### **Pytanie 3**

Czy budynek agregatorowi jest ogrzewany?

Odpowiedź : Tak

W związku z udzielonymi w/w odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 i 6 ustawy PZP , dokonuje modyfikacji SIWZ wraz z załącznikami do SIWZ( zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) oraz przedłuża termin składania ofert oraz następujące terminy:

Termin składania ofert: 29.11.2016r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2016r. godz. 12:00

Termin wnoszenia wadium: 29.11.2016r. godz. 11:00

Wykonawcy zobowiązani do składania ofert na aktualnych załącznikach .

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 37/PN/WU/2016 z dnia 04.11.2016 r.

Z poważaniem  
**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**