

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji
Szpitalna 60
16-400 Suwałki

Pismo: SZW.DZI.262.306/37/PN/WU/2016

Suwałki dnia: 2016-12-01

P O W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Elektron Marek Żyliński

Szwajcaria 29A

16-400 Suwałki

na:

Wymiana urządzeń technicznych systemu zasilania awaryjnego- zakup agregatu prądotwórczego do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach za cenę **199 990.19 zł**

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w postępowaniu (CENA: 60%, Termin realizacji zamówienia : 10%;)Moc agregatu :30%.)

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu	Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)	Cena	Moc agregatu	Termin wykonania	Razem
1	Elektron Marek Żyliński Szwajcaria 29A 16-400 Suwałki (3)	60,00	26,40	0,00	86,40
1	Fast Group Sp. z o.o. Al. 3 maja 12 00-391 Warszawa (1)	54,78	27,00	0,00	81,78
1	AB Systemy Wojciech Karabowicz Kalinowa 15lok.75 15-809 Białystok (2)	46,87	30,00	0,00	76,87

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:	Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie odrzucenia oferty:
0		

Zamawiający wykluczył z postępowania:

Lp.:	Nazwa i adres wykonawcy:	Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0		

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda