



Pismo: CRZP/17/2017/AEZ/6

Gdynia dnia: 2017-03-02

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ_1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-03-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

**„Remont instalacji wentylacji mechanicznej w hali basenowej
Pływalni Krytej Akademii Morskiej przy Al. Jana Pawła II 3
w Gdyni”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Czy konieczne jest wykazanie wykonania 2 robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej koniecznej w obiektach basenowych (pływalniach krytych) ?

Odpowiedź: Tak

2. Czy w czasie wykonywania demontażu i montażu nowej instalacji, nad niecką basenową, przewidziane jest spuszczenie wody z niecki basenowej ? (dotyczy wykonania rusztowań)

Odpowiedź: Tak

3. Podany w ogólnym opisie technologii (OOT) rodzaj materiału z którego mają być wykonane elementy wentylacyjne, czyli stal nierdzewna w gatunku 1.4547 oraz 1.4410 jest niedostępna w większości firm produkujących kanały wentylacyjne (producenci nie chcą zamówić blachy w gatunku 1.4547 specjalnie tylko pod jedno zamówienie).

W związku z tym prosimy o informację czy możemy, zastosować elementy wentylacyjne ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4571 zamiast 1.4547, która jest dostępna u producentów

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Stanowisko



Akademia Morska w Gdyni

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej:
<http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Z-ca Kierownika Działu Technicznego
GŁÓWNY ENERGETYK
Inż. Mariusz Rykowski