

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

1. W opisie technicznym zaprojektowano:

"- oprawa oświetlenia ulic energooszczędna Renivis ANDROMEDA 30W LED

-słup oświetlenia SAL 4,5 ROSSA

-fundament słupa FB 150"

Natomiast w specyfikacji technicznej:

"Dokumentacja przewiduje słupy typu „ORION” o wys. 10m z wysięgnikiem."

"Wysięgniki typu Orion KC"

"fundamenty prefabrykowane zamówione wraz ze słupami typu F 100/40"

"oprawy do lamp sodowych, wyladowczych wysokoprężnych"

"Zastosowane lampy sodowe wysokoprężne"

Które z powyższych uznać za prawidłowe?

Odp. 1

Do wyceny należy przyjąć:

-oprawy oświetlenia ulic Renivis ANDROMEDA 30W LED lub inne o nie gorszych parametrach,

-słupy oświetlenia aluminiowy SAL 4,5 ROSA lub inne o równoważnych parametrach. Słupy wyposażać w wysięgnik pojedynczy o długości l = 0,5m

-fundament słupa B50 lub inny dostosowany do parametrów słupa.

2. W ST pkt. 10 PODSTAWA PŁATNOŚCI jest:

"- montaż kabli n.n. - YKY-ŻO 5x35 mm² - 1009m

- montaż kabli n.n. - YKY-ŻO 3x16 mm² - 73 m

- montaż słupów oświetleniowych – 24 szt"

powinno być:

- montaż kabli n.n. - YAKY 4x35 mm² - 2149m

- montaż kabli n.n. - YKY-ŻO 3x16 mm² - 295 m

- montaż słupów oświetleniowych – 65 szt

Odp. 2

Do wyceny należy przyjąć:

-montaż kabli n.n. - YAKY 4x35mm² - 2149m,

-montaż kabli YKY-ŻO 3x16mm² - 295m,

-montaż słupów oświetleniowych – 65sztuk.

3. W przedmiarze pozycja 7 "ręczne zasypywanie..." powinno być 2499m?

Odp. 3

W pozycji nr 7 przedmiaru robót elektrycznych należy przyjąć 2444m.

4. W przedmiarze pozycja 19 "urządzenia rozdzielcze (zestawy)..... (info-kiosk)"

Odp. 4

Info kiosk dostarcza wykonawca.

Urządzenie wandaloodporne, zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych zamkami patentowymi.

Wyposażenie info kiosku powinno obejmować:

- monitor 32",
- nakładka dotykowa IR lub pojemnościowa,
- klimatyzacja zapewniająca utrzymanie odpowiedniej temperatury podczas mrozów i upałów,
- komputer PC,
- głośniki stereo,
- kamera,
- Wi-Fi,
- UPS,
- oprogramowanie zarządzające.

Dodatkowo urządzenie powinno być objęte ubezpieczeniem w pakiecie na czas gwarancji.