



Suwałki, dnia 22.03.2017 r.

L.dz. SZW/DZI.262. 60/10/PN/WU//2017

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS: 10/PN/WU/2017**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Modernizacja Bloku Porodowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu pn. "Poprawa jakości opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym" dofinansowanego z Budżetu Województwa Podlaskiego oraz Programu INTERREG V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020" - 10PN/WU/2017

**Sprostowanie odpowiedzi**  
**Uczestnika 2 pytanie 4**

**Uczestnik 2 pytanie 4**

4. Na rysunku nr 1 „RZUT1 PIĘTRA- BLOK „C”- ODDZIAŁ ZESPOŁU PORODOWEGO” widnieje informacja o 4 panelach gazów medycznych: 3 x Panel O.I.O.M., 1 x Panel OP-1.1.OV. Natomiast w opisie do gazów medycznych znajduje się zapis, że przedmiotem zamówienia są 3 przyściennne kasetony dla 1 łóżka normalnej opieki medycznej, wyposażone w punkty poboru gazów O,V. Prosimy o potwierdzenie, że wycenić należy 3 x Panel O.I.O.M wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (1xO,1xN,1xA,1xV), a także 1 x Panel jednostanowiskowy wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (1xO ,1xV).

**Jest:**

**Odpowiedź:** należy wycenić 3 x Panel O.I.O.M wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (1xO,1xA,1xV),

**Powinno być:**

**Odpowiedź:** należy wycenić 3 x Panel O.I.O.M wyposażony w punkty poboru gazów medycznych (1xO,1xA,1xV), i 1 x Panel OP-1.1.OV oraz podejścia do kolumn oraz punkty poboru w sali operacyjnej.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 10/PN/WU/2017 z dnia 13.03.2017 r.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**Adam Szałanda**