



Oznaczenie sprawy: ZP/363/U/17

Poznań, dnia 29.03.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **wykonywanie okresowych przeglądów stanu technicznego i kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1:** W zawiązku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu na "Przegląd i kontrolę instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich, mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu" znak sprawy ZP/363/U/17 chciałbym przedstawić następujące zapytanie:

Wymagają Państwo kwalifikacje zawodowe mistrza w zawodzie kominarskim, oraz osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Czy w związku z tym wystarczy że całość reprezentować będzie osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ponieważ zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62.1 osoba ta posiada również uprawnienia jednoznaczne z uprawnieniami mistrza w zawodzie kominarskim

**Odpowiedź 1.** Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane art. 62 ust. 6 kontrolę stanu technicznego kominowych przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności tj. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe mistrza w zawodzie kominarskim. Kontrolę kanałów wentylacji mechanicznej może przeprowadzać tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-CA KANCLERZA

mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań  
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293  
tel. +48 61 829 43 03, fax +48 61 829 44 00  
marek.sobczak@amu.edu.pl

[www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)

Admca