



Pismo: CRZP/30/2017/AEZ/6

Gdynia dnia: 2017-03-29

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 235
81-225 Gdynia

www.am.gdynia.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421 / 266
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ_1

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-03-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Wykonanie izolacji ścian fundamentowych - budynku H Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W projekcie wykonawczym na rysunku 1503-H-D4-02 (detal wykonania izolacji ścian fundamentowych) określono sposób wykonania izolacji pionowej ścian wewnętrznych jako izolacja kurtynowa.

W przedmiarze prac w pozycji 5.1 została określona jako izolacja pozioma jednorzędowa.

Prosimy o jednoznaczne określenie technologii wykonania izolacji pionowej ścian wewnętrznych

Odpowiedź:

Podstawą opracowania ofert jest przedmiar, należy więc zastosować technologię ujętą w przedmiarze, czyli jednorzędową.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Arkadiusz Stec
Specjalista
ds. zamówień publicznych
i kosztorysowania
A. Stec
mgr inż. Arkadiusz Stec