

Drwinia, dnia 20 kwietnia 2015r.

RK.7021.1.15.2015

Dotyczy: Przyłącza wodociągowego do projektowanego budynku Centrum opieki nad małymi dziećmi na działce nr 1380 w miejscowości Drwinia, gmina Drwinia.

Gmina Drwinia
32-709 Drwinia 57
działająca przez Pełnomocnika
P. Jacek Krawczyk
INVEST-SOLID S.C.
Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia

Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wodociągowego

Urząd Gminy w Drwinie wyraża zgodę na przyłączenie projektowanego budynku Centrum opieki nad małymi dziećmi na działce nr 1380 w miejscowości Drwinia do sieci wodociągowej z zachowaniem warunków:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) należy sporządzić (alternatywnie):
 - plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - art. 29a w/w ustawy;
 - projekt zagospodarowania działki i dokonać zgłoszenia właściwemu organowi - art. 30 w/w ustawy.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) dokonać we właściwym organie uzgodnienia sytuowania projektowanego rurociągu wodociągowego – art. 28b w/w ustawy.
3. Ustala się miejsce włączenia przyłącza do istniejącej sieci rozdzielczej Ø 110 mm PE na działce ewidencyjnej nr 1400 stanowiącą drogę gminną.
4. Włączenie do przewodu rozdzielczego wykonać z zastosowaniem zestawu przyłączeniowego z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem zgodnym z PN.
5. Przyłącz wody zaprojektować rurą Ø 50 mm PE 100 TS SDR 11 posiadającą atest PZH do kontaktu z wodą pitną.
6. Przejście przyłącza pod fundamentem budynku wykonać w rurze ochronnej, a w przypadku przejścia przez ścianę budynku za pomocą szczelnego przejścia.
7. Zestaw wodomierzowy montować w konsoli dla wodomierzy w poziomie, w pomieszczeniu zgodnym z PN-82-M-54910 i zgodnie z PN-ISO 4064-2 + Ad1.
8. Za zestawem wodomierza głównego zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-92/B - 01706/Az1:1999.
9. Zestaw wodomierza głównego na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze nie więcej niż 1,5 m od ściany budynku w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
10. Wykonanie prac należy zlecić uprawnionej jednostce.
11. W miejscu kolizji trasy wodociągu z rurociągiem gazowym roboty ziemne należy wykonywać ręcznie
12. Przed rozpoczęciem robót należy uzgodnić przejście przyłącza wodociągowego pod drogą gminną stanowiącą działkę nr 1400 z Zarządcą drogi – Urząd Gminy w Drwinie.
13. Przejście pod drogą gminną stanowiącą działkę nr 1400 przeprowadzić metodą przewiertu.
14. Przyłącz pod drogą gminną, chodnikiem i rowem poprowadzić w rurze osłonowej.
15. Wykonany przyłącz przed zasypaniem zgłosić do Urzędu Gminy w Drwinie celem wykonania odbioru technicznego.
16. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza i dostarczyć do Urzędu Gminy w Drwinie w terminie do 3-ech miesięcy od daty technicznego odbioru przyłącza.
17. Okres ważności niniejszych warunków wynosi 24 miesiące. W przypadku niezrealizowania w tym czasie przyłącza należy ponownie wystąpić do Urzędu Gminy w Drwinie z wnioskiem o wydanie nowych warunków technicznych.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

Z up. Wójta
Maria Wydra
p.o. Kierownika Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska