

wykonanych z polietylenu" (Tarnów, czerwiec 2014),

- Instrukcji „Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o MOP ≤ 5bar – prace spawalnicze” (Tarnów, czerwiec 2014),
- Standardów Technicznych ST-IGG-1001-1004:2011, ST-IGG-1101:2011.
- Standardu Technicznego ST-IGG-0301:2012 próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie.
- 4. Sieć gazową układać w odległości poziomej min. 0,5 m od krawędzi jezdni, krawężników oraz krawędzi rowów drogowych.
- 5. Głębokość posadowienia sieci gazowej powinna być taka, aby była zachowana odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu ok. 0,8 m, do powierzchni jezdni ok. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbitalna, przepuszczająca gaz.
- 6. Należy opracować projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskać wymagane uzgodnienia i decyzje. Trasę przebudowywanej sieci gazowej uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej właściwego urzędu. Szczegóły techniczne przebudowy ustalać z RDG Kłaj. Projekt uzgodnić w ZIU-Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odpłatnie wg obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Cennika Usług Pozataryfowych.
- 7. Projekt oraz przebudowę sieci gazowej należy wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
- 8. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, Inwestor i Zakład Gazowniczy zawrą porozumienie określające zasady współpracy i udostępnienia gazociągu będącego własnością PSG.
- 9. Sieć gazową poddać próbie wytrzymałości i szczelności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301:2012.
- 10. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Kłaj (Kłaj 653, 32-015 Kłaj). Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie RDG z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
- 11. Ważność warunków określa się do dnia 10.03.2018.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU
dz. Technicznych

Do ~~wiadomości~~ Dybaś

- RDG Kłaj
 - ZIU - Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a
- Załączniki:
- wzór porozumienia